

屋外広告物安全点検報告書

年月日

香川県

事務所長 殿

報告者 住 所

氏 名

電話番号 () -

点検を実施した日付（更新申請日前3ヶ月以内）を記載してください。

屋外広告物の点検結果を次のとおり報告します。

1 広告物の概要

現在の許可年月日及び番号	年月日 第号	表示又は設置年月日	年月日
表示又は設置の場所	安全上支障のない軽度な異常が見られる場合は、その旨を記載し、経過観察等対応を明記してください。		

2 点検の結果

(点検年月日：令和〇〇年〇〇月〇〇日)

点検箇所	点 檢 項 目	異常の有無	改 善 の 概 要
上基部基礎構造・	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	有無	
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき	有無	
	3 鉄骨のさび、塗装の老朽化	有無	軽度なさびが見られるが、安全上支障のないものと認められるので、経過観察とする。
支持部	1 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	有無	
	2 鉄骨接続部（ボルト・ナット・ビス）の緩み、欠落	有無	
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有無	アンカーボルトが腐食により折れ、倒壊の危険がある。〇月〇日にアンカーボルトを交換済み。
	2 溶接部の劣化、コーティングの劣化等	有無	
	3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常	有無	
広告板	1 表示面版・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有無	早急に改善をしなければ安全上支障のある異常が見られた場合、速やかに改善の処置を行ってください。
	2 側板、表示面版押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有無	
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有無	
照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光	有無	照明の球切れが見られた。〇月〇日交換済み。
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有無	
	3 周辺機器の劣化、破損	有無	
その他	1 付属部材（装飾・振れ止め棒・鳥よけ・その他付属品）の腐食、破損	有無	その他、必要に応じて点検した箇所があれば記入してください。
	2 避雷針の腐食、損傷	有無	
	3 その他点検した事項 ()	有無	

特記事項

補修が必要な箇所は改善を完了し、現時点で安全上の問題はない。

特記事項（点検結果への対応、安全性の判断等）を記載してください。

(点検者)

※点検者ご本人の住所を記載

住 所

(資格) 注4を参照してください。

 屋外広告士 建築士 建築物調査員 電気工事士 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物又は掲出物件の点検に関する技能講習を修了した者

- 注 1 表示又は設置年月日の欄は、広告物が表示又は設置された年月日（不明の場合は、当初の許可年月日）を記入してください。
- 2 広告物の種類により、該当する点検箇所又は点検項目がない場合は、改善の概要の欄に斜線を記入してください。
- 3 異常の有無の欄は、該当する事項を○で囲んでください。
- 4 地上から広告物の上端までの高さが4メートルを超えるものに係る点検者については、該当する資格の□に「レ」を記入するとともに、該当する者であることを証する書面の写しを添付してください。
- 5 別紙により、点検した箇所のカラー写真を添付してください。

点検及び改善状況の写真

写真添付欄（点検結果、改善状況）	所見等記載欄
 <p style="text-align: center;">全景写真</p>	<p>①撮影年月日 令和〇〇年〇〇月〇〇日</p> <p>②箇所 全景</p> <p>③異常の内容、改善措置の実施状況等</p>
 <p style="text-align: center;">点検時の写真</p>	<p>①撮影年月日 令和〇〇年〇〇月〇〇日</p> <p>②箇所 取付部</p> <p>③異常の内容、改善措置の実施状況等 アンカーボルトが腐食により折れ、倒壊の危険あり。</p>
<p>補修等の改善措置を実施した場合は、当該箇所の点検時の写真と改善措置実施後の写真を添付してください。</p>  <p style="text-align: center;">補修後の写真</p>	<p>①撮影年月日 令和〇〇年〇〇月●●日</p> <p>②箇所 取付部</p> <p>③異常の内容、改善措置の実施状況等 〇月〇日にアンカーボルトを交換</p>

注 1 写真の枚数により、適宜、欄を追加してください。

2 点検の結果、補修等の改善措置を実施した場合は、当該箇所の点検時の写真と改善措置実施後の写真を添付してください。