

更新必須設備等仕様書

設備区分	項目	型式・仕様	メーカー	台数	備考
熱源設備	冷凍機 圧縮機	型 式： HC-F250 仕 様： 冷凍容量 250RT (756000kcal/h)	(株)日立製作所	1	
	凝縮器	型 式： 横型シェルアンドチューブ	日立電気機器(株)	1	
	蒸発器	型 式： 横型シェルアンドチューブ	日立電気機器(株)	1	
	冷却塔	型 式： SBC-250ES、冷却能力250RT	荏原冷熱システム(株)	1	
	温水ボイラー	型 式： PF-610W0	川崎重工業(株)	1	
	真空式温水発生機	型 式： KFL-630AH	(株)日本サニター	1	
	ファンコイルユニット	仕 様： FC-8(天井埋込型) FC-6(天井埋込型) FC-4(天井埋込型) FC-3(天井埋込型)	三菱ヨーク(株) 三菱ヨーク(株) 三菱ヨーク(株) 三菱ヨーク(株)	14 92 16 5	
給排水設備	S型片吸込渦巻ポンプ	型 式： 150SH630 (冷却水)	(株)荏原製作所	1	
		150SH630 (冷水)	(株)荏原製作所	1	
		125SG615 (温水)	(株)荏原製作所	1	
空気調和設備	空気調和機	型 式： A-25H	三菱ヨーク(株)、三菱工業(株)	1	
	オートロールエアフィルター	型 式： NHA-380LS 戸 材： FR-285×20m	東洋空気調和(株)	1	
照明設備	外灯及び非常用照明器具を含む施設内の全照明、誘導灯のLED化			1式	器具の耐用年数を考慮したうえで、蛍光灯のみを交換する場合は、照明設備の安定器に接続された電線及び安定器を撤去すること
空調設備	ルームエアコン	機種名： F36RTEV-W	ダイキン工業(株)	1	設置場所：宿直室
		型 式： SRK40TK2J-W	三菱重工(株)	1	設置場所：パトロール員室
太陽光発電設備	太陽光発電設備			1式	

※地階庁務員室、3階薬品庫及び塔屋2階防災無線室の空調設備については、既存のままとする。

※3階香川県広域水道企業団の空調設備及び照明設備については、既存のままとする。