

# 香 川 の 水 道

令 和 5 年 度 版

かがやくけん、かがわけん。

香川県

# 凡 例

## 1 集録の範囲

本書は、厚生労働省所管の「令和5年度水道統計調査」を基礎として、一部をその他資料により補充して作成したものである。

## 2 調査の対象

令和6年3月31日現在、認可を受けている水道事業(上水道事業、簡易水道事業)、確認を受けた専用水道及び飲料水供給施設を対象としている。

## 3 調査対象期間

年間の実績値については、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)の実績としている。

なお、行政区域内人口は、令和6年4月1日における香川県政策部統計調査課資料(香川県推計人口)の数値を使用している。

### 水道施設の概要

(1) 取水施設 水道用水(原水)を取水するための施設。取水堰堤、取水門など表流水を取水するものや、浅井戸、深井戸など地下水を取水するものがある。

(2) 導水施設 取水施設から取り入れた原水を浄水施設まで導く管や水路。

(3) 浄水施設 原水を人の飲用に適するように処理(浄水処理という)する施設の総体。原水の水質に応じた様々な組み合わせがある。

ア 沈でん池 原水中の懸濁物質を沈でん除去するための池。普通沈でん池、薬品沈でん池。

イ ろ過池 原水中の懸濁物質をろ過して除去する装置。ろ材に砂を使い、生物のろ過膜の働きを利用した緩速ろ過、薬品による凝集効果を利用した急速ろ過のほか、ろ材に膜を使った膜ろ過もある。


ウ 消毒設備 沈でん池、ろ過池では完全に除去できない原水中の細菌を殺菌するため、塩素(滅菌室等)消毒する設備。塩素消毒は必ず行うことになっている。

エ 特殊処理 通常の浄水処理では水質基準を満たすことができない場合、特殊な処理を行う。活性炭処理、オゾン処理、生物処理等。

(4) 送水施設 浄水処理した水を配水施設へ送る送水管その他の付帯設備。

(5) 配水施設 給水区域へ浄水を配水する施設。配水池、配水管その他の付帯設備。

(6) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに直結した給水用具。



※基幹管路:導水管、送水管及び配水本管

# 用語の説明

## 1 水道の定義

導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に設置されたものを除く。

## 2 水道の区分

### (1) 水道法の適用を受けるもの

#### ア 水道用水供給事業

水道事業者に対して水道用水(浄水)を供給する事業

#### イ 水道事業

一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業

(ア) 上水道事業 計画給水人口が5,001人以上のもの

(イ) 簡易水道事業 計画給水人口が101人以上5,000人以下のもの

#### ウ 専用水道

寄宿舍、社宅及び療養所等における自家用水道(他の水道から供給を受ける水のみを水源とする施設にあっては、その水道施設のうち地中又は地表に設置されている部分が①口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超える ②水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えることのいずれかに該当する施設)であって、給水人口が101人以上、又は人の飲用等の目的に使用する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

#### エ 簡易専用水道

水道から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの

### (2) 水道法の適用を受けないもの

#### ア 飲料水供給施設

給水人口が50人以上100人以下の自己水源を有する水道施設

## 3 水道水源の区分

### (1) 地表水

- ア ダム直接 導水路等によりダム等から直接取水を行っているもの
- イ ダム放流 ダムからの放流水を河川下流で取水を行っているもの
- ウ 湖沼水 天然湖等の貯水池から直接取水を行っているもの
- エ 表流水 上記ア～ウ以外の河川水の取水を行っているもの

### (2) 地下水

- ア 伏流水 河床、湖床またはその付近の地下を流れている水を取水するもの
- イ 浅井戸 自由水面を有し、第一不透水層より表層部の不圧地下水を取水するもの
- ウ 深井戸 第一不透水層より深層部の地下水を取水するもの

(3) 原水受水 用水供給事業から浄水する前の原水を受水するもの

### (4) その他

- ア 湧水 地下水が地上に湧き出した水を取水するもの

(5) 浄水受水 用水供給事業から浄水した用水を受水するもの

#### 4 水道普及率

水道普及率(%) = 現在給水人口 / 行政区域内人口 × 100

※現在給水人口: 上水道・簡易水道・専用水道(自己水源のみによって給水している施設)の給水人口の合計

#### 5 給水実績

(1) 給水量 水道事業者が給水区域を対象に給水した水量

(2) 有効水量 使用上有効と見られる水道(有収水量+無収水量)

(3) 有収水量 有効水量のうち料金収入の対象となった水量

ア 生活用 家庭専用(一般住宅、共同住宅、共用栓)  
家庭専用のほか一般商店等営業用を兼ねるもの(店舗付き住宅等)

イ 営業用 官公署用(学校、病院、工場を除く国・地方公共団体等の機関)  
学校用(学校、幼稚園、各種専門学校等)  
病院用(病院、産院、診療所等)  
事務所用(会社、団体、個人の事務に使用されるもの)  
営業用(ホテル・旅館、デパート・スーパー、飲食店、結婚式場、  
娯楽場、一般営業用で住居を別にするもの等)

ウ 工場用 工場用

エ その他 船舶給水、他水道への分水等

(4) 無収水量 有効水量のうち料金徴収の対象とならなかった水量  
(管洗浄、消火栓、メーター不感水量など)

(5) 無効水量 漏水等により有効に利用されなかった水量

#### 6 業務指標(PI)

(1) 営業収支比率 営業収益 / 営業費用 × 100

(2) 経常収支比率 (営業収益+営業外収益) / (営業費用+営業外費用) × 100

(3) 総収支比率 総収益 / 総費用 × 100

(4) 職員一人当たり給水収益(千円) 給水収益 / 損益勘定所属職員数 / 1,000

(5) 給水収益に対する比率

ア 職員給与費 職員給与費 / 給水収益 × 100

イ 企業債利息 企業債利息 / 給水収益 × 100

ウ 減価償却費 減価償却費 / 給水収益 × 100

エ 企業債償還金 企業債償還金 / 給水収益 × 100

オ 企業債残高 企業債残高 / 給水収益 × 100

(6) 料金回収率 供給単価 / 給水原価 × 100

(7) 供給単価 給水収益 / 有収水量

(8) 給水原価 {経常費用-長期前受金戻入額-(受託工事費+材料及び不用品売却  
原価+附帯事業費)} / 有収水量

(9) 流動比率 流動資産 / 流動負債 × 100

(10) 自己資本比率 (自己資本金+剰余金) / 負債・資本合計 × 100

(11) 固定比率 固定資産 / (自己資本金+剰余金) × 100

(12) 企業債償還元金対減価償却費比率 企業債償還元金 / 当年度減価償却費 × 100

# 目 次

|                |    |
|----------------|----|
| 1 水道の概況        | 1  |
| 2 給水状況の年次推移    | 2  |
| 3 給水人口の推移      | 10 |
| 4 統計表(令和5年度)   | 11 |
| (1) 上水道事業      | 11 |
| (2) 簡易水道事業     | 17 |
| (3) 専用水道       | 18 |
| (4) 普及状況       | 21 |
| (5) 給水量        | 22 |
| (6) 用途別有収水量    | 23 |
| (7) 取水量        | 24 |
| 5 簡易専用水道等の検査状況 | 25 |
| 6 給水・防災機器の保有状況 | 26 |
| 7 飲料水供給施設等一覧   | 27 |
| 8 家庭用水道料金の現況   | 28 |
| 9 水道統計担当部局一覧   | 30 |

## 1 水道の概況

令和5年度末現在、水道法の適用を受ける水道の数は37となっている。

その内訳は、給水人口5,001人以上の上水道が1、給水人口5,000人以下の簡易水道が1、自家用水道として寄宿舍、社宅、療養所などに給水する専用水道が35である。

昭和35年以降の水道数の推移は、次表のとおりである。

水 道 数 の 推 移

| 種別<br>年度               | 水 道 数 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        | S35   | S40  | S45  | S50  | S55 | S60 | H2  | H7  | H12 | H17 | H22 | H27 | R2  | R3  | R4  | R5  |
| 水 道 用 水 業<br>水 道 給 水 業 |       |      | 2    | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 上 水 道 事 業              | 15    | 24   | 28   | 38   | 38  | 39  | 39  | 39  | 39  | 19  | 16  | 16  | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 簡 易 水 道 事 業            | 77    | 60   | 51   | 39   | 33  | 35  | 34  | 33  | 31  | 19  | 18  | 15  | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 専 用 水 道                | (8)   | (12) | (18) | (13) | (8) | (6) | (6) | (6) | (5) | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) |
|                        | 8     | 12   | 19   | 21   | 17  | 15  | 22  | 23  | 22  | 21  | 28  | 32  | 38  | 38  | 35  | 35  |
| 計                      | 100   | 96   | 100  | 100  | 90  | 91  | 97  | 97  | 95  | 61  | 64  | 65  | 40  | 40  | 37  | 37  |

注) ( ) は、専用水道のうち、自己水源のみで給水している水道数である。

本県の近代水道は、大正10年の高松市水道の給水に始まった。大正15年に丸亀市、昭和10年に坂出市、昭和12年に琴平町、昭和13年に観音寺市と続き、昭和35年度には15上水道、77簡易水道へと拡大した。その後、簡易水道や専用水道の上水道への統合が進み、昭和50年度には上水道が38、簡易水道が39となった。その後しばらく、上水道数はほぼ横這いであったが、平成14年度以降、市町合併、直島町の簡易水道への変更、観音寺市内の上水道事業の統合等により減少し、平成22年度には16上水道となった。平成29年度には水道の基盤強化を図るため、香川県広域水道企業団が設立（平成30年度事業開始）され、県内すべての上水道事業と水道用水供給事業が統合し、1上水道となった。

簡易水道については、元々減少傾向にあったが、香川県広域水道企業団の設立に先行して上水道への統合が進められ、平成30年度には直島町の1簡易水道のみとなった。

専用水道については、近年は横ばいであり、令和5年度には35専用水道となっている。

水道用水供給事業については、昭和43年度に香川県が、また、昭和45年度に小豆地区広域行政事務組合が認可を受け水道事業者へ水道用水の供給を行ってきたが、香川県広域水道企業団がこれらの事業を実質的に承継した平成30年度には0箇所となった。

水道法では、上記水道の他、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であって受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの（水道事業、専用水道は除く。）を簡易専用水道として、その管理について規制している。

また、平成13年度の水道法改正により、簡易専用水道を含め、水槽の規模によらない建物内水道の総称として貯水槽水称として貯水槽水道が定義され、設置者責任による適正管理の徹底を図っている。

## 2 給水状況の年次推移

|                        |                                         |                                         | S36      | S37      | S38       | S39       | S40       | S41       | S42       | S43       |  |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 上水道が1、給水人口             | 箇所数（カ所）                                 |                                         |          |          |           |           |           |           |           | 1         |  |
|                        | 給水人口（人）                                 |                                         |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
|                        | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
|                        | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
|                        | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
|                        | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
|                        | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
|                        | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                         |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
| 上水道                    | 箇所数（カ所）                                 |                                         | 16       | 16       | 19        | 20        | 24        | 23        | 23        | 23        |  |
|                        | 給水人口（人）                                 |                                         | 342,785  | 351,677  | 396,215   | 416,248   | 459,270   | 495,793   | 513,978   | 538,510   |  |
|                        | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         |          | 108,514  | 118,401   | 123,338   | 139,000   | 160,111   | 170,708   | 188,180   |  |
|                        | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         |          | 309      | 299       | 296       | 303       | 323       | 332       | 349       |  |
|                        | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 70,975   | 76,779   | 92,616    | 95,350    | 104,252   | 119,923   | 124,686   | 143,512   |  |
|                        | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 207      | 218      | 234       | 229       | 227       | 242       | 243       | 266       |  |
|                        | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         | 25,906   | 28,024   | 33,805    | 34,803    | 38,052    | 45,772    | 45,635    | 52,382    |  |
|                        | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                         | 15,938   | 18,310   | 22,962    | 23,453    | 25,747    | 29,895    | 32,072    | 36,015    |  |
| 普及率（％）                 |                                         |                                         |          | 43.7     | 45.9      | 50.7      | 54.7      | 57.1      | 59.6      |           |  |
| 簡易水道                   | 箇所数（カ所）                                 |                                         | 87       | 80       | 65        | 61        | 60        | 56        | 62        | 60        |  |
|                        | 給水人口（人）                                 |                                         | 108,159  | 104,770  | 95,528    | 110,042   | 86,195    | 81,826    | 92,087    | 91,465    |  |
|                        | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         |          |          |           |           |           |           |           | 22,498    |  |
|                        | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         |          |          |           |           |           |           |           | 246       |  |
|                        | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 12,123   | 13,667   | 11,845    | 13,466    | 12,410    | 12,183    | 14,227    | 15,528    |  |
|                        | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 112      | 130      | 124       | 122       | 144       | 149       | 154       | 170       |  |
|                        | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         | 4,428    | 4,988    | 4,323     | 4,915     | 4,530     | 4,447     | 5,193     | 5,668     |  |
|                        | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                         | 3,361    | 3,880    | 3,349     | 3,564     | 3,240     | 3,229     | 3,633     | 4,166     |  |
| 普及率（％）                 |                                         |                                         |          | 10.5     | 12.1      | 9.5       | 9.0       | 10.2      | 10.1      |           |  |
| 水源が自己水源のみ              | 箇所数（カ所）                                 |                                         | 11       | 10       | 12        | 12        | 12        | 13        | 13        | 15        |  |
|                        | 給水人口（人）                                 |                                         | 8,093    | 7,883    | 10,300    | 9,631     | 10,706    | 8,460     | 9,073     | 11,298    |  |
|                        | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         |          |          |           |           |           |           |           | (2,779)   |  |
|                        | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         |          |          |           |           |           |           |           | (246)     |  |
|                        | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | (906)    | (1,025)  | (1,277)   | (1,175)   | (1,542)   | (1,261)   | (1,397)   | (1,921)   |  |
|                        | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | (112)    | (130)    | (124)     | (122)     | (144)     | (149)     | (154)     | (170)     |  |
|                        | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         | (331)    | (374)    | (467)     | (429)     | (563)     | (460)     | (511)     | (701)     |  |
|                        | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                         | (331)    | (374)    | (467)     | (429)     | (563)     | (460)     | (511)     | (701)     |  |
|                        | 普及率（％）                                  |                                         |          |          |           | 1.1       | 1.2       | 0.9       | 1.0       | 1.3       |  |
|                        | 全水源がの浄一水部受又水は                           | 箇所数（カ所）                                 |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
|                        |                                         | 給水人口（人）                                 |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
|                        |                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
|                        |                                         | うち自己水源分(内書)                             |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
|                        |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
|                        |                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
|                        |                                         | うち自己水源分(内書)                             |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
|                        |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
| 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ） |                                         |                                         |          |          |           |           |           |           |           |           |  |
| 計（用水供給を除く）             | 箇所数（カ所）                                 |                                         | 114      | 106      | 96        | 93        | 96        | 92        | 98        | 98        |  |
|                        | 給水人口（人）                                 |                                         | 459,037  | 464,330  | 502,043   | 535,921   | 556,171   | 586,079   | 615,138   | 641,273   |  |
|                        | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         |          |          |           |           |           |           |           | (213,457) |  |
|                        | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         |          |          |           |           |           |           |           | (333)     |  |
|                        | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | (84,013) | (91,471) | (105,738) | (109,991) | (118,204) | (133,367) | (145,310) | (160,961) |  |
|                        | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | (183)    | (197)    | (211)     | (205)     | (213)     | (228)     | (236)     | (251)     |  |
|                        | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         | (30,334) | (33,386) | (38,595)  | (40,147)  | (43,145)  | (48,679)  | (51,339)  | (58,751)  |  |
|                        | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                         | (19,630) | (22,564) | (26,778)  | (27,446)  | (29,550)  | (33,584)  | (36,216)  | (40,882)  |  |
|                        | 普及率（％）                                  |                                         |          |          | 55.4      | 59.2      | 61.4      | 64.7      | 68.4      | 71.0      |  |
| 総人口(翌年度4月1日)           |                                         |                                         |          |          | 906,677   | 905,917   | 906,061   | 905,746   | 899,907   | 902,821   |  |

|                         |                                         |                                         | S44       | S45       | S46       | S47       | S48       | S49       | S50       | S51     |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 水道用水供給事業                | 箇所数（カ所）                                 |                                         | 1         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2       |
|                         | 給水人口（人）                                 |                                         |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         |           |           |           |           |           | 73,816    | 104,205   | 121,451 |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         |           |           |           |           |           | 33,553    | 69,555    | 84,984  |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         |           |           |           |           |           | 12,247    | 25,457    | 31,019  |
| 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ） |                                         |                                         |           |           |           |           | 11,949    | 24,692    | 30,521    |         |
| 上水道                     | 箇所数（カ所）                                 |                                         | 25        | 28        | 34        | 34        | 36        | 38        | 38        | 38      |
|                         | 給水人口（人）                                 |                                         | 572,300   | 605,319   | 658,429   | 681,694   | 715,221   | 762,181   | 799,443   | 832,492 |
|                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 219,013   | 238,406   | 255,891   | 278,118   | 289,606   | 314,346   | 342,910   | 347,178 |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 383       | 394       | 389       | 408       | 405       | 412       | 429       | 417     |
|                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 162,208   | 178,488   | 200,071   | 213,346   | 212,035   | 234,726   | 257,421   | 264,027 |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 283       | 295       | 304       | 313       | 296       | 308       | 322       | 317     |
|                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         | 59,206    | 65,148    | 73,226    | 77,524    | 77,393    | 85,675    | 94,216    | 96,370  |
|                         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                         | 41,777    | 45,792    | 52,457    | 57,548    | 59,300    | 65,186    | 72,356    | 75,540  |
| 普及率（％）                  |                                         | 63.3                                    | 66.6      | 71.9      | 73.6      | 76.3      | 80.4      | 83.0      | 85.6      |         |
| 簡易水道                    | 箇所数（カ所）                                 |                                         | 58        | 51        | 40        | 41        | 41        | 39        | 32        | 32      |
|                         | 給水人口（人）                                 |                                         | 75,662    | 60,175    | 30,130    | 30,280    | 35,855    | 38,069    | 34,026    | 33,464  |
|                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 20,109    | 16,150    | 8,357     | 9,377     | 11,184    | 11,870    | 10,321    | 10,092  |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 266       | 268       | 277       | 310       | 312       | 312       | 303       | 302     |
|                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 13,525    | 10,784    | 5,922     | 5,899     | 6,479     | 7,050     | 6,959     | 6,740   |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 179       | 179       | 197       | 195       | 181       | 185       | 205       | 201     |
|                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         | 4,937     | 3,936     | 2,168     | 2,153     | 2,365     | 2,573     | 2,547     | 2,460   |
|                         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                         | 3,678     | 3,065     | 1,640     | 1,630     | 1,742     | 1,956     | 1,892     | 1,756   |
| 普及率（％）                  |                                         | 8.4                                     | 6.6       | 3.3       | 3.3       | 3.8       | 4.0       | 3.5       | 3.4       |         |
| 専用水道                    | 水源が自己水源のみ                               | 箇所数（カ所）                                 | 17        | 19        | 20        | 23        | 24        | 21        | 20        | 19      |
|                         |                                         | 給水人口（人）                                 | 13,073    | 13,372    | 13,231    | 13,501    | 15,452    | 9,886     | 8,160     | 7,834   |
|                         |                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | (3,477)   | (3,584)   | (3,665)   | (4,181)   | (4,821)   | (3,082)   | (2,473)   | (2,350) |
|                         |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | (266)     | (268)     | (277)     | (310)     | (312)     | (312)     | (303)     | (300)   |
|                         |                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | (2,340)   | (2,394)   | (2,607)   | (2,630)   | (2,798)   | (1,829)   | (1,672)   | (1,569) |
|                         |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | (179)     | (179)     | (197)     | (195)     | (181)     | (185)     | (205)     | (200)   |
|                         |                                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  | (854)     | (874)     | (954)     | (960)     | (1,021)   | (668)     | (612)     | (573)   |
|                         |                                         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 | (854)     | (874)     | (954)     | (960)     | (1,021)   | (668)     | (612)     | (573)   |
|                         | 普及率（％）                                  |                                         | 1.4       | 1.5       | 1.4       | 1.5       | 1.6       | 1.0       | 0.8       | 0.8     |
|                         | 全水源が浄一水部受又水は                            | 箇所数（カ所）                                 |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         |                                         | 給水人口（人）                                 |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         |                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         |                                         | うち自己水源分（内書）                             |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         |                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         |                                         | うち自己水源分（内書）                             |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         |                                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         |                                         | うち自己水源分（内書）                             |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ） |                                         |                                         |           |           |           |           |           |           |           |         |
| うち自己水源分（内書）             |                                         |                                         |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 計（用水供給を除く）              | 箇所数（カ所）                                 | 100                                     | 98        | 94        | 98        | 101       | 98        | 90        | 89        |         |
|                         | 給水人口（人）                                 | 661,035                                 | 678,866   | 701,790   | 725,475   | 766,528   | 810,136   | 841,629   | 873,790   |         |
|                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | (242,599)                               | (258,140) | (267,913) | (291,676) | (305,611) | (329,298) | (355,704) | (359,620) |         |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | (367)                                   | (380)     | (382)     | (402)     | (399)     | (406)     | (423)     | (412)     |         |
|                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | (178,073)                               | (191,666) | (208,601) | (221,875) | (221,312) | (243,605) | (266,052) | (272,336) |         |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | (269)                                   | (282)     | (297)     | (306)     | (289)     | (301)     | (316)     | (312)     |         |
|                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  | (64,997)                                | (69,958)  | (76,348)  | (80,637)  | (80,779)  | (88,916)  | (97,375)  | (99,403)  |         |
|                         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 | (46,309)                                | (49,731)  | (55,051)  | (60,138)  | (62,063)  | (67,810)  | (74,860)  | (77,869)  |         |
|                         | 普及率（％）                                  | 73.1                                    | 74.7      | 76.6      | 78.3      | 81.8      | 85.5      | 87.3      | 89.8      |         |
| 総人口（翌年度4月1日）            |                                         |                                         | 904,316   | 908,983   | 916,387   | 926,538   | 937,187   | 948,076   | 963,618   | 973,095 |



|                                         |                                         |                                         | S52                              | S53       | S54       | S55       | S56       | S57       | S58       | S59       |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 水道用水供給事業                                | 箇所数（カ所）                                 |                                         | 2                                | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |         |
|                                         | 給水人口（人）                                 |                                         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 128,861                          | 144,412   | 169,306   | 180,332   | 174,117   | 167,317   | 182,903   | 179,247   |         |
|                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 97,666                           | 114,271   | 127,437   | 140,884   | 147,452   | 144,490   | 148,680   | 155,049   |         |
|                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         | 35,648                           | 41,709    | 46,642    | 51,422    | 53,820    | 52,739    | 54,417    | 56,593    |         |
| 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                         | 35,235                                  | 40,677                           | 45,455    | 49,645    | 53,173    | 52,006    | 53,558    | 56,009    |           |         |
| 上水道                                     | 箇所数（カ所）                                 |                                         | 38                               | 38        | 38        | 38        | 38        | 38        | 39        | 39        |         |
|                                         | 給水人口（人）                                 |                                         | 853,148                          | 872,005   | 890,148   | 906,614   | 906,730   | 910,669   | 919,275   | 927,802   |         |
|                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 362,919                          | 382,733   | 376,874   | 402,798   | 400,473   | 382,915   | 429,505   | 425,994   |         |
|                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 425                              | 439       | 423       | 444       | 442       | 420       | 467       | 459       |         |
|                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 272,664                          | 284,628   | 287,880   | 290,373   | 301,649   | 302,658   | 318,366   | 322,603   |         |
|                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 320                              | 326       | 323       | 320       | 333       | 332       | 346       | 348       |         |
|                                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         | 99,523                           | 103,889   | 105,364   | 105,986   | 110,102   | 110,470   | 116,522   | 117,750   |         |
|                                         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                         | 79,048                           | 83,996    | 85,594    | 85,468    | 89,889    | 90,974    | 96,511    | 98,454    |         |
|                                         | 普及率（％）                                  |                                         | 87.0                             | 88.2      | 89.6      | 90.7      | 90.3      | 90.3      | 90.9      | 91.4      |         |
| 簡易水道                                    | 箇所数（カ所）                                 |                                         | 30                               | 31        | 31        | 33        | 34        | 35        | 35        | 35        |         |
|                                         | 給水人口（人）                                 |                                         | 28,357                           | 32,713    | 33,285    | 37,838    | 36,961    | 38,540    | 29,945    | 31,202    |         |
|                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 8,594                            | 9,996     | 11,151    | 11,568    | 12,560    | 12,434    | 10,740    | 10,748    |         |
|                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 303                              | 306       | 335       | 306       | 340       | 323       | 359       | 344       |         |
|                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 5,697                            | 6,216     | 5,966     | 7,141     | 7,514     | 7,481     | 6,880     | 7,220     |         |
|                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 201                              | 190       | 179       | 189       | 203       | 194       | 230       | 231       |         |
|                                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         | 2,079                            | 2,269     | 2,183     | 2,607     | 2,743     | 2,731     | 2,518     | 2,633     |         |
|                                         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                         | 1,521                            | 1,759     | 1,774     | 1,933     | 2,100     | 2,201     | 1,899     | 2,087     |         |
|                                         | 普及率（％）                                  |                                         | 2.9                              | 3.3       | 3.3       | 3.8       | 3.7       | 3.8       | 3.0       | 3.1       |         |
| 専用水道                                    | 水源が自己水源のみ                               | 箇所数（カ所）                                 | 9                                | 9         | 8         | 8         | 9         | 8         | 6         | 6         |         |
|                                         |                                         | 給水人口（人）                                 | 3,748                            | 4,333     | 4,830     | 3,367     | 4,096     | 3,374     | 3,349     | 2,952     |         |
|                                         |                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | (1,136)                          | (1,326)   | (1,618)   | (3,798)   | (3,981)   | 2,988     | 3,021     | 2,913     |         |
|                                         |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | (303)                            | (306)     | (335)     | (1,128)   | (972)     | 886       | 902       | 987       |         |
|                                         |                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | (753)                            | (823)     | (865)     | (2,540)   | (2,809)   | 2,490     | 2,369     | 2,318     |         |
|                                         |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | (201)                            | (190)     | (179)     | (754)     | (686)     | 738       | 707       | 785       |         |
|                                         |                                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  | (275)                            | (300)     | (317)     | (927)     | (1,025)   | 909       | 867       | 846       |         |
|                                         |                                         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 | (275)                            | (300)     | (317)     | (927)     | (1,025)   | 908       | 867       | 826       |         |
|                                         |                                         | 普及率（％）                                  | 0.4                              | 0.4       | 0.5       | 0.3       | 0.4       | 0.3       | 0.3       | 0.3       |         |
|                                         | 全水源が浄一水部受又水は                            | 箇所数（カ所）                                 | 8                                | 7         | 8         | 8         | 10        | 11        | 10        | 10        |         |
|                                         |                                         | 給水人口（人）                                 | 4,741                            | 3,679     | 3,547     | 5,363     | 6,288     | 6,523     | 6,798     | 5,921     |         |
|                                         |                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | (1,437)                          | (1,126)   | (1,188)   | (1,982)   | 2,634     | 3,322     | 3,759     | 4,075     |         |
|                                         |                                         | うち自己水源分(内書)                             |                                  |           |           |           | 126       | 531       | 577       | 679       |         |
|                                         |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | (303)                            | (306)     | (335)     | (370)     | 419       | 509       | 553       | 688       |         |
|                                         |                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | (953)                            | (699)     | (636)     | (1,363)   | 1,700     | 2,012     | 2,281     | 2,548     |         |
|                                         |                                         | うち自己水源分(内書)                             |                                  |           |           |           | 93        | 307       | 383       | 419       |         |
|                                         |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | (201)                            | (190)     | (179)     | (254)     | 270       | 308       | 336       | 430       |         |
|                                         |                                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  | (348)                            | (255)     | (232)     | (498)     | 586       | 734       | 835       | 930       |         |
|                                         |                                         | うち自己水源分(内書)                             |                                  |           |           |           | 34        | 112       | 140       | 153       |         |
|                                         |                                         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                  |           |           |           | 586       | 734       | 835       | 930       |         |
|                                         |                                         | うち自己水源分(内書)                             |                                  |           |           |           | 34        | 112       | 140       | 153       |         |
|                                         |                                         | 計（用水供給を除く）                              | 箇所数（カ所）                          | 85        | 85        | 85        | 87        | 91        | 92        | 90        | 90      |
|                                         |                                         |                                         | 給水人口（人）                          | 885,253   | 909,051   | 928,263   | 947,819   | 947,787   | 952,583   | 952,569   | 961,956 |
|                                         |                                         |                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ） | (372,649) | (394,055) | (389,643) | (418,164) | (417,140) | 398,868   | 443,843   | 440,334 |
| 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | (421)                                   |                                         | (433)                            | (420)     | (441)     | (440)     | 419       | 466       | 458       |           |         |
| 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | (279,115)                               |                                         | (291,667)                        | (294,711) | (300,055) | (312,066) | 312,936   | 327,997   | 332,560   |           |         |
| 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | (315)                                   |                                         | (321)                            | (317)     | (317)     | (329)     | 329       | 344       | 346       |           |         |
| 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  | (101,877)                               |                                         | (106,458)                        | (107,864) | (109,520) | (113,904) | 114,222   | 120,047   | 121,382   |           |         |
| 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 | (80,844)                                |                                         | (86,055)                         | (87,685)  | (88,328)  | (93,048)  | 94,195    | 99,417    | 101,520   |           |         |
| 普及率（％）                                  | 90.2                                    |                                         | 92.0                             | 93.4      | 94.8      | 94.4      | 94.5      | 94.2      | 94.7      |           |         |
| 総人口(翌年度4月1日)                            |                                         |                                         | 981,065                          | 988,502   | 993,999   | 1,000,013 | 1,004,107 | 1,008,097 | 1,011,689 | 1,015,482 |         |

|                           |                           |                           | S60       | S61       | S62       | S63       | H元        | H2        | H3        | H4        |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 水道用水供給事業                  | 箇所数（カ所）                   |                           | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
|                           | 給水人口（人）                   |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                           | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ ／日） |                           | 184,115   | 192,357   | 197,840   | 206,258   | 213,616   | 214,561   | 223,800   | 228,601   |
|                           | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                           | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ ／日） |                           | 158,800   | 163,096   | 170,768   | 174,047   | 179,871   | 184,926   | 191,735   | 196,458   |
|                           | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 上水道                       | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |                           | 57,962    | 59,530    | 62,501    | 63,527    | 65,653    | 68,531    | 70,175    | 71,707    |
|                           | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   |                           | 57,394    | 59,102    | 61,435    | 62,939    | 65,271    | 67,023    | 70,057    | 71,598    |
|                           | 箇所数（カ所）                   |                           | 39        | 39        | 39        | 39        | 39        | 39        | 39        | 39        |
|                           | 給水人口（人）                   |                           | 934,946   | 939,509   | 946,219   | 949,355   | 953,116   | 953,795   | 957,505   | 961,701   |
|                           | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ ／日） |                           | 432,714   | 432,910   | 436,558   | 437,372   | 447,682   | 471,205   | 469,302   | 470,816   |
|                           | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     |                           | 463       | 461       | 461       | 461       | 470       | 494       | 490       | 490       |
| 簡易水道                      | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ ／日） |                           | 329,578   | 334,296   | 342,454   | 352,184   | 359,132   | 368,249   | 374,210   | 380,521   |
|                           | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     |                           | 353       | 356       | 362       | 371       | 377       | 386       | 391       | 396       |
|                           | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |                           | 120,296   | 122,018   | 125,338   | 128,547   | 131,083   | 134,411   | 136,961   | 138,890   |
|                           | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   |                           | 100,883   | 103,000   | 105,885   | 109,357   | 112,057   | 116,364   | 119,086   | 120,943   |
|                           | 普及率（％）                    |                           | 91.6      | 91.9      | 92.4      | 92.7      | 93.0      | 93.4      | 93.7      | 94.1      |
|                           | 専用水道                      | 水源が自己水源のみ                 | 箇所数（カ所）   | 35        | 35        | 36        | 34        | 34        | 34        | 34        |
| 給水人口（人）                   |                           |                           | 30,842    | 30,883    | 30,942    | 30,411    | 30,754    | 31,634    | 31,362    | 31,265    |
| 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ ／日） |                           |                           | 10,871    | 11,856    | 11,697    | 12,284    | 12,937    | 14,310    | 14,220    | 14,164    |
| 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     |                           |                           | 352       | 384       | 378       | 404       | 421       | 452       | 453       | 453       |
| 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ ／日） |                           |                           | 7,184     | 7,239     | 7,651     | 8,164     | 8,268     | 8,866     | 9,159     | 9,555     |
| 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     |                           |                           | 233       | 234       | 247       | 268       | 269       | 280       | 292       | 306       |
| 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |                           |                           | 2,622     | 2,642     | 2,800     | 2,980     | 3,018     | 3,236     | 3,352     | 3,487     |
| 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   |                           |                           | 2,137     | 2,200     | 2,271     | 2,367     | 2,452     | 2,676     | 2,722     | 2,740     |
| 全水源が浄水部受水は                |                           | 普及率（％）                    | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 3.1       | 3.1       | 3.1       |
|                           |                           | 箇所数（カ所）                   | 9         | 9         | 11        | 13        | 15        | 16        | 18        | 18        |
|                           |                           | 給水人口（人）                   | 5,653     | 5,636     | 7,184     | 7,181     | 10,732    | 10,928    | 12,178    | 13,316    |
|                           |                           | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ ／日） | 4,340     | 4,364     | 4,549     | 4,685     | 5,184     | 5,365     | 5,572     | 5,817     |
|                           |                           | うち自己水源分(内書)               | 668       | 620       | 582       | 605       | 691       | 860       | 876       | 856       |
|                           |                           | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     | 768       | 774       | 633       | 652       | 483       | 491       | 458       | 437       |
|                           |                           | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ ／日） | 2,668     | 2,646     | 2,953     | 2,989     | 3,655     | 3,758     | 3,967     | 3,962     |
|                           |                           | うち自己水源分(内書)               | 392       | 387       | 390       | 397       | 447       | 569       | 541       | 486       |
|                           |                           | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     | 472       | 469       | 411       | 416       | 341       | 344       | 326       | 298       |
| 計（用水供給を除く）                | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    | 970                       | 966       | 1,081     | 1,091     | 1,334     | 1,372     | 1,452     | 1,446     |           |
|                           | うち自己水源分(内書)               | 143                       | 141       | 143       | 145       | 163       | 208       | 198       | 177       |           |
|                           | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   | 970                       | 966       | 1,081     | 1,091     | 1,334     | 1,372     | 1,452     | 1,446     |           |
|                           | うち自己水源分(内書)               | 152                       | 141       | 143       | 145       | 163       | 208       | 198       | 177       |           |
|                           | 箇所数（カ所）                   | 89                        | 89        | 92        | 92        | 94        | 95        | 97        | 98        |           |
|                           | 給水人口（人）                   | 968,763                   | 973,246   | 979,974   | 982,564   | 986,306   | 987,759   | 991,176   | 995,017   |           |
| 総人口（翌年度4月1日）              | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ ／日） | 447,435                   | 448,571   | 452,132   | 453,416   | 464,306   | 489,556   | 487,534   | 489,074   |           |
|                           | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     | 462                       | 461       | 461       | 461       | 471       | 496       | 492       | 492       |           |
|                           | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ ／日） | 339,619                   | 344,355   | 352,966   | 363,035   | 370,135   | 379,971   | 386,144   | 392,977   |           |
|                           | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     | 351                       | 354       | 360       | 369       | 375       | 385       | 390       | 395       |           |
|                           | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    | 123,961                   | 125,689   | 129,186   | 132,508   | 135,099   | 138,690   | 141,329   | 143,437   |           |
|                           | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   | 104,065                   | 106,221   | 109,202   | 112,703   | 115,501   | 120,076   | 122,824   | 124,737   |           |
| 普及率（％）                    | 94.9                      | 95.2                      | 95.7      | 95.9      | 96.2      | 96.8      | 97.0      | 97.4      |           |           |
| 総人口（翌年度4月1日）              |                           |                           | 1,020,363 | 1,022,517 | 1,023,757 | 1,024,464 | 1,024,924 | 1,020,763 | 1,021,556 | 1,021,946 |

|              |                           |                           | H5        | H6        | H7        | H8        | H9        | H10       | H11       | H12       |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 水道用水供給事業     | 箇所数（カ所）                   |                           | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 3         | 3         |
|              | 給水人口（人）                   |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|              | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ /日） |                           | 223,181   | 236,716   | 228,825   | 237,435   | 224,348   | 238,778   | 236,304   | 222,368   |
|              | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|              | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ /日） |                           | 197,033   | 191,153   | 199,953   | 204,123   | 201,044   | 197,310   | 196,740   | 190,148   |
|              | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 上水道          | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |                           | 71,917    | 69,771    | 72,983    | 74,505    | 73,381    | 72,370    | 72,007    | 69,404    |
|              | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   |                           | 71,444    | 69,158    | 72,443    | 73,829    | 72,929    | 72,018    | 71,238    | 69,258    |
|              | 箇所数（カ所）                   |                           | 39        | 39        | 39        | 39        | 39        | 39        | 39        | 39        |
|              | 給水人口（人）                   |                           | 966,785   | 970,773   | 971,616   | 974,502   | 975,109   | 979,535   | 980,340   | 974,741   |
|              | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ /日） |                           | 456,794   | 471,079   | 467,151   | 468,814   | 461,106   | 476,131   | 454,913   | 472,474   |
|              | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |                           | 472       | 485       | 481       | 481       | 473       | 486       | 464       | 485       |
| 簡易水道         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ /日） |                           | 380,822   | 370,019   | 376,191   | 385,277   | 386,192   | 388,392   | 385,683   | 390,811   |
|              | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |                           | 394       | 381       | 387       | 395       | 396       | 397       | 393       | 401       |
|              | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |                           | 139,000   | 135,057   | 137,686   | 140,626   | 140,960   | 141,763   | 141,160   | 142,646   |
|              | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   |                           | 121,473   | 118,640   | 120,952   | 123,154   | 124,326   | 126,647   | 125,355   | 126,617   |
|              | 普及率（％）                    |                           | 94.4      | 94.7      | 94.9      | 95.1      | 95.1      | 95.3      | 95.5      | 95.6      |
|              | 箇所数（カ所）                   |                           | 33        | 33        | 33        | 33        | 32        | 32        | 31        | 31        |
| 水源が自己水源のみ    | 給水人口（人）                   |                           | 30,901    | 30,872    | 30,645    | 30,419    | 30,614    | 30,188    | 29,942    | 29,753    |
|              | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ /日） |                           | 14,009    | 14,807    | 15,510    | 15,362    | 15,326    | 15,919    | 15,431    | 15,756    |
|              | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |                           | 453       | 480       | 506       | 505       | 501       | 527       | 515       | 530       |
|              | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ /日） |                           | 9,453     | 9,725     | 10,019    | 10,272    | 10,099    | 10,569    | 10,134    | 10,188    |
|              | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |                           | 306       | 315       | 327       | 338       | 330       | 350       | 338       | 342       |
|              | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |                           | 3,450     | 3,550     | 3,667     | 3,749     | 3,686     | 3,858     | 3,709     | 3,719     |
| 専用水道         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   |                           | 2,766     | 2,895     | 2,966     | 3,032     | 3,038     | 3,157     | 3,155     | 3,215     |
|              | 普及率（％）                    |                           | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 2.9       | 2.9       | 2.9       |
|              | 全水源がの浄一水部受又水は             | 箇所数（カ所）                   | 7         | 8         | 6         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
|              |                           | 給水人口（人）                   | 2,019     | 1,810     | 1,357     | 1,165     | 1,302     | 1,284     | 1,049     | 1,039     |
|              |                           | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ /日） | 3,447     | 3,764     | 3,724     | 2,281     | 2,094     | 1,716     | 1,733     | 1,430     |
|              |                           | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     | 1,707     | 2,080     | 2,744     | 1,958     | 1,608     | 1,336     | 1,652     | 1,376     |
|              |                           | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ /日） | 2,478     | 2,791     | 2,288     | 1,310     | 1,409     | 1,038     | 1,017     | 985       |
|              |                           | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     | 1,227     | 1,542     | 1,686     | 1,124     | 1,082     | 808       | 969       | 948       |
|              |                           | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    | 904       | 1,019     | 838       | 478       | 514       | 379       | 372       | 360       |
|              |                           | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   | 904       | 1,019     | 838       | 478       | 514       | 379       | 372       | 360       |
|              |                           | 普及率（％）                    | 0.2       | 0.2       | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1       |
|              |                           | 箇所数（カ所）                   | 15        | 15        | 17        | 17        | 17        | 17        | 17        | 17        |
|              |                           | 給水人口（人）                   | 14,588    | 16,242    | 15,915    | 15,036    | 13,640    | 13,262    | 12,311    | 11,884    |
|              |                           | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ /日） | 5,702     | 5,484     | 6,524     | 5,829     | 5,732     | 5,743     | 5,586     | 5,575     |
|              |                           | うち自己水源分（内書）               | 495       | 185       | 520       | 406       | 332       | 399       | 423       | 362       |
|              |                           | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     | 391       | 338       | 410       | 388       | 420       | 433       | 454       | 469       |
|              |                           | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ /日） | 3,964     | 4,281     | 3,870     | 4,381     | 4,417     | 4,370     | 3,540     | 3,522     |
|              |                           | うち自己水源分（内書）               | 335       | 131       | 303       | 272       | 264       | 284       | 263       | 253       |
|              |                           | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     | 272       | 264       | 243       | 291       | 324       | 330       | 288       | 296       |
|              |                           | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    | 1,447     | 1,563     | 1,418     | 1,599     | 1,612     | 1,595     | 1,296     | 1,285     |
|              |                           | うち自己水源分（内書）               | 122       | 48        | 111       | 99        | 96        | 104       | 96        | 92        |
|              |                           | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   | 1,447     | 1,563     | 1,418     | 1,599     | 1,612     | 1,595     | 1,296     | 1,285     |
|              |                           | うち自己水源分（内書）               | 122       | 48        | 111       | 99        | 96        | 104       | 96        | 92        |
| 計（用水供給を除く）   | 箇所数（カ所）                   |                           | 94        | 95        | 95        | 94        | 93        | 93        | 92        | 92        |
|              | 給水人口（人）                   |                           | 999,705   | 1,003,455 | 1,003,618 | 1,006,086 | 1,007,025 | 1,011,007 | 1,011,331 | 1,005,533 |
|              | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ /日） |                           | 474,745   | 489,835   | 486,905   | 486,863   | 478,858   | 494,165   | 472,500   | 490,022   |
|              | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |                           | 475       | 488       | 485       | 484       | 476       | 489       | 467       | 487       |
|              | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ /日） |                           | 393,088   | 382,666   | 388,801   | 397,131   | 397,964   | 400,283   | 397,097   | 402,237   |
|              | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |                           | 393       | 381       | 387       | 395       | 395       | 396       | 393       | 400       |
| 総人口（翌年度4月1日） | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |                           | 143,476   | 139,673   | 142,301   | 144,952   | 145,256   | 146,103   | 145,337   | 146,816   |
|              | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   |                           | 125,266   | 122,601   | 124,866   | 126,763   | 127,974   | 130,286   | 128,978   | 130,284   |
|              | 普及率（％）                    |                           | 97.6      | 97.9      | 98.0      | 98.2      | 98.2      | 98.4      | 98.5      | 98.6      |
|              | 総人口（翌年度4月1日）              |                           | 1,023,841 | 1,025,502 | 1,024,109 | 1,024,977 | 1,025,732 | 1,027,539 | 1,027,012 | 1,019,757 |

|                                         |                                         |                                         | H13                                     | H14       | H15       | H16       | H17       | H18       | H19       | H20     |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 水道用水供給事業                                | 箇所数（カ所）                                 |                                         | 3                                       | 3         | 3         | 3         | 2         | 2         | 2         | 2       |         |
|                                         | 給水人口（人）                                 |                                         |                                         |           |           |           |           |           |           |         |         |
|                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 212,583                                 | 214,100   | 209,794   | 224,270   | 203,252   | 212,524   | 231,029   | 224,213 |         |
|                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         |                                         |           |           |           |           |           |           |         |         |
|                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 184,926                                 | 189,659   | 185,114   | 182,337   | 177,696   | 184,123   | 193,751   | 181,326 |         |
|                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         |                                         |           |           |           |           |           |           |         |         |
|                                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         | 67,498                                  | 69,625    | 67,752    | 66,553    | 64,859    | 67,205    | 70,913    | 66,184  |         |
| 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                         | 67,164                                  | 69,225                                  | 66,875    | 65,969    | 64,339    | 66,666    | 70,078    | 65,511    |         |         |
| 上水道                                     | 箇所数（カ所）                                 |                                         | 39                                      | 35        | 33        | 31        | 19        | 19        | 18        | 18      |         |
|                                         | 給水人口（人）                                 |                                         | 974,623                                 | 975,639   | 976,622   | 976,215   | 978,983   | 976,574   | 970,017   | 972,998 |         |
|                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 462,153                                 | 458,505   | 448,724   | 450,026   | 425,691   | 435,511   | 417,473   | 415,672 |         |
|                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 474                                     | 470       | 459       | 461       | 435       | 446       | 430       | 427     |         |
|                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 384,170                                 | 382,000   | 379,678   | 381,586   | 375,030   | 373,532   | 361,158   | 355,651 |         |
|                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 394                                     | 392       | 389       | 391       | 383       | 382       | 372       | 366     |         |
|                                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         | 140,222                                 | 139,812   | 138,962   | 139,279   | 136,886   | 136,339   | 132,184   | 129,813 |         |
|                                         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                         | 124,278                                 | 124,191   | 122,923   | 123,397   | 122,532   | 122,191   | 119,015   | 116,816 |         |
|                                         | 普及率（％）                                  |                                         | 95.7                                    | 95.8      | 96.0      | 96.1      | 97.1      | 97.1      | 96.8      | 97.4    |         |
| 簡易水道                                    | 箇所数（カ所）                                 |                                         | 30                                      | 30        | 25        | 25        | 19        | 19        | 20        | 19      |         |
|                                         | 給水人口（人）                                 |                                         | 29,416                                  | 28,748    | 26,775    | 26,441    | 16,485    | 16,245    | 18,991    | 17,340  |         |
|                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 15,220                                  | 16,109    | 13,730    | 13,649    | 9,126     | 9,052     | 14,379    | 13,128  |         |
|                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 517                                     | 560       | 513       | 516       | 554       | 557       | 757       | 757     |         |
|                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        |                                         | 9,900                                   | 10,149    | 9,325     | 9,415     | 5,648     | 6,025     | 10,688    | 9,650   |         |
|                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） |                                         | 337                                     | 353       | 348       | 356       | 343       | 371       | 563       | 557     |         |
|                                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  |                                         | 3,613                                   | 3,714     | 3,413     | 3,436     | 2,270     | 2,199     | 3,912     | 3,522   |         |
|                                         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 |                                         | 3,116                                   | 3,179     | 2,973     | 2,975     | 1,955     | 1,836     | 3,501     | 3,176   |         |
|                                         | 普及率（％）                                  |                                         | 2.9                                     | 2.8       | 2.6       | 2.6       | 1.6       | 1.6       | 1.9       | 1.7     |         |
| 専用水道                                    | 水源が自己水源のみ                               | 箇所数（カ所）                                 | 5                                       | 5         | 4         | 4         | 4         | 5         | 5         | 5       |         |
|                                         |                                         | 給水人口（人）                                 | 1,170                                   | 1,075     | 830       | 787       | 1,133     | 968       | 950       | 899     |         |
|                                         |                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | 1,414                                   | 1,386     | 1,232     | 1,290     | 1,337     | 1,791     | 1,386     | 1,299   |         |
|                                         |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | 1,209                                   | 1,289     | 1,484     | 1,639     | 1,180     | 1,850     | 1,459     | 1,445   |         |
|                                         |                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | 691                                     | 927       | 863       | 907       | 940       | 1,135     | 854       | 833     |         |
|                                         |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | 591                                     | 862       | 1,040     | 1,152     | 830       | 1,173     | 899       | 927     |         |
|                                         |                                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  | 252                                     | 339       | 316       | 331       | 343       | 414       | 313       | 304     |         |
|                                         |                                         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 | 252                                     | 339       | 316       | 331       | 343       | 414       | 303       | 296     |         |
|                                         |                                         | 普及率（％）                                  | 0.1                                     | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1     |         |
|                                         | 全水源がの浄一水部受又水は                           | 箇所数（カ所）                                 | 16                                      | 20        | 17        | 16        | 17        | 17        | 17        | 18      |         |
|                                         |                                         | 給水人口（人）                                 | 11,586                                  | 11,711    | 9,705     | 9,474     | 10,650    | 9,682     | 9,348     | 9,451   |         |
|                                         |                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | 5,556                                   | 6,434     | 5,989     | 6,594     | 6,286     | 5,801     | 7,071     | 6,616   |         |
|                                         |                                         | うち自己水源分（内書）                             | 302                                     | 1,068     | 1,189     | 1,206     | 1,134     | 1,187     | 1,648     | 1,711   |         |
|                                         |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | 480                                     | 549       | 617       | 696       | 590       | 599       | 756       | 700     |         |
|                                         |                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | 3,519                                   | 4,334     | 4,033     | 4,170     | 3,988     | 4,009     | 4,102     | 4,026   |         |
|                                         |                                         | うち自己水源分（内書）                             | 188                                     | 760       | 801       | 803       | 759       | 930       | 969       | 1,059   |         |
|                                         |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | 304                                     | 370       | 416       | 440       | 375       | 414       | 439       | 426     |         |
|                                         |                                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  | 1,284                                   | 1,619     | 1,476     | 1,522     | 1,456     | 1,466     | 1,501     | 1,469   |         |
|                                         |                                         | うち自己水源分（内書）                             | 69                                      | 302       | 293       | 293       | 277       | 339       | 355       | 386     |         |
|                                         |                                         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 | 1,285                                   | 1,619     | 1,476     | 1,522     | 1,456     | 1,466     | 1,501     | 1,466   |         |
|                                         |                                         | うち自己水源分（内書）                             | 69                                      | 302       | 293       | 293       | 277       | 339       | 354       | 383     |         |
|                                         |                                         | 計（用水供給を除く）                              | 箇所数（カ所）                                 | 90        | 90        | 79        | 76        | 59        | 60        | 60      | 60      |
|                                         |                                         |                                         | 給水人口（人）                                 | 1,005,209 | 1,005,462 | 1,004,227 | 1,003,443 | 996,601   | 993,787   | 989,958 | 991,237 |
|                                         |                                         |                                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | 479,089   | 477,068   | 464,875   | 466,171   | 437,288   | 447,541   | 434,886 | 431,810 |
|                                         |                                         |                                         | 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | 477       | 474       | 463       | 465       | 439       | 450       | 439     | 436     |
|                                         |                                         |                                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ）        | 394,949   | 393,836   | 390,667   | 392,711   | 382,378   | 381,621   | 373,668 | 367,192 |
| 同上の1人1日（ $\ell/\text{人}\cdot\text{日}$ ） | 393                                     |                                         | 392                                     | 389       | 391       | 384       | 384       | 377       | 370       |         |         |
| 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）                  | 144,156                                 |                                         | 144,167                                 | 142,984   | 143,339   | 139,776   | 139,292   | 136,763   | 134,025   |         |         |
| 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）                 | 127,715                                 |                                         | 128,011                                 | 126,505   | 126,996   | 125,107   | 124,781   | 123,173   | 120,671   |         |         |
| 普及率（％）                                  | 98.7                                    |                                         | 98.7                                    | 98.7      | 98.8      | 98.9      | 98.8      | 98.8      | 99.2      |         |         |
| 総人口（翌年度4月1日）                            |                                         |                                         | 1,018,462                               | 1,018,533 | 1,017,216 | 1,015,508 | 1,007,958 | 1,005,628 | 1,001,872 | 999,395 |         |

|                         |                           |                           | H21     | H22     | H23     | H24     | H25     | H26     | H27     | H28     |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 水道用水供給事業                | 箇所数（カ所）                   |                           | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
|                         | 給水人口（人）                   |                           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ ／日） |                           | 215,692 | 231,141 | 234,059 | 222,990 | 226,268 | 221,594 | 202,565 | 205,484 |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     |                           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ ／日） |                           | 187,058 | 191,911 | 190,167 | 189,237 | 184,489 | 185,120 | 182,556 | 182,680 |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     |                           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |                           | 68,276  | 70,048  | 69,601  | 69,072  | 67,338  | 67,569  | 66,816  | 66,678  |
| 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ） |                           | 67,605                    | 69,202  | 68,902  | 68,291  | 66,672  | 66,538  | 65,956  | 65,788  |         |
| 上水道                     | 箇所数（カ所）                   |                           | 18      | 16      | 16      | 16      | 16      | 16      | 16      | 16      |
|                         | 給水人口（人）                   |                           | 969,989 | 967,019 | 966,652 | 962,615 | 960,103 | 956,669 | 953,322 | 948,924 |
|                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ ／日） |                           | 397,145 | 407,464 | 401,273 | 400,542 | 405,580 | 387,433 | 394,897 | 389,447 |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     |                           | 409     | 421     | 415     | 416     | 422     | 405     | 414     | 410     |
|                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ ／日） |                           | 354,727 | 357,995 | 351,950 | 353,555 | 350,969 | 344,848 | 345,264 | 344,680 |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     |                           | 366     | 370     | 364     | 367     | 366     | 360     | 362     | 363     |
|                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |                           | 129,475 | 130,668 | 128,814 | 129,048 | 128,104 | 125,869 | 126,367 | 125,808 |
| 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ） |                           | 115,973                   | 117,085 | 115,733 | 115,625 | 114,598 | 112,481 | 112,910 | 113,396 |         |
| 普及率（％）                  |                           | 97.4                      | 97.5    | 97.8    | 97.8    | 97.9    | 98.0    | 98.0    | 98.1    |         |
| 簡易水道                    | 箇所数（カ所）                   |                           | 19      | 18      | 17      | 17      | 16      | 15      | 15      | 13      |
|                         | 給水人口（人）                   |                           | 17,077  | 16,685  | 13,868  | 13,672  | 13,011  | 12,702  | 12,702  | 12,143  |
|                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ ／日） |                           | 14,130  | 14,106  | 12,093  | 12,616  | 12,488  | 10,586  | 10,713  | 11,290  |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     |                           | 827     | 845     | 872     | 923     | 960     | 833     | 843     | 930     |
|                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ ／日） |                           | 9,809   | 10,279  | 8,944   | 9,103   | 8,770   | 9,057   | 8,749   | 9,074   |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     |                           | 574     | 616     | 645     | 666     | 674     | 713     | 689     | 747     |
|                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |                           | 3,580   | 3,752   | 3,274   | 3,323   | 3,201   | 3,306   | 3,202   | 3,312   |
| 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ） |                           | 3,292                     | 3,322   | 2,912   | 2,975   | 2,845   | 2,961   | 2,865   | 2,965   |         |
| 普及率（％）                  |                           | 1.7                       | 1.7     | 1.4     | 1.4     | 1.3     | 1.3     | 1.3     | 1.3     |         |
| 専用水道                    | 水源が自己水源のみ                 | 箇所数（カ所）                   | 4       | 4       | 4       | 6       | 4       | 4       | 5       | 5       |
|                         |                           | 給水人口（人）                   | 659     | 630     | 614     | 596     | 566     | 522     | 330     | 18      |
|                         |                           | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ ／日） | 1,310   | 1,170   | 1,276   | 1,343   | 1,268   | 1,169   | 1,434   | 1,222   |
|                         |                           | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     | 1,988   | 1,857   | 2,078   | 2,253   | 2,240   | 2,239   | 4,345   | 67,889  |
|                         |                           | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ ／日） | 724     | 656     | 727     | 820     | 779     | 732     | 761     | 689     |
|                         |                           | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     | 1,099   | 1,041   | 1,184   | 1,376   | 1,376   | 1,402   | 2,306   | 38,278  |
|                         |                           | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    | 264     | 239     | 266     | 299     | 284     | 267     | 279     | 252     |
|                         |                           | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   | 257     | 239     | 266     | 299     | 284     | 267     | 279     | 252     |
|                         | 普及率（％）                    |                           | 0.1     | 0.1     | 0.1     | 0.1     | 0.1     | 0.1     | 0.0     | 0.0     |
|                         | 全水源がの浄一水部受又水は             | 箇所数（カ所）                   | 21      | 24      | 25      | 25      | 27      | 28      | 27      | 28      |
|                         |                           | 給水人口（人）                   | 11,526  | 7,821   | 8,194   | 8,295   | 8,180   | 8,045   | 7,758   | 5,668   |
|                         |                           | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ ／日） | 6,967   | 7,149   | 7,085   | 7,728   | 7,452   | 7,657   | 7,967   | 8,102   |
|                         |                           | うち自己水源分（内書）               | 2,123   | 2,680   | 3,011   | 3,419   | 3,374   | 3,574   | 3,776   | 3,587   |
|                         |                           | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     | 604     | 914     | 865     | 932     | 911     | 952     | 1,027   | 1,429   |
|                         |                           | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ ／日） | 4,392   | 4,695   | 4,649   | 4,716   | 4,610   | 4,605   | 4,739   | 4,739   |
|                         |                           | うち自己水源分（内書）               | 1,281   | 1,720   | 1,980   | 2,124   | 2,157   | 2,254   | 2,283   | 2,180   |
|                         |                           | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     | 381     | 600     | 567     | 569     | 564     | 572     | 611     | 836     |
| 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）  |                           | 1,603                     | 1,713   | 1,702   | 1,721   | 1,682   | 1,681   | 1,735   | 1,730   |         |
| うち自己水源分（内書）             |                           | 468                       | 628     | 725     | 775     | 787     | 823     | 836     | 796     |         |
| 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ） |                           | 1,603                     | 1,713   | 1,702   | 1,721   | 1,682   | 1,681   | 1,735   | 1,730   |         |
| うち自己水源分（内書）             |                           | 468                       | 596     | 695     | 746     | 787     | 823     | 836     | 796     |         |
| 計（用水供給を除く）              | 箇所数（カ所）                   | 62                        | 62      | 62      | 64      | 63      | 63      | 63      | 62      |         |
|                         | 給水人口（人）                   | 987,725                   | 984,334 | 981,134 | 976,883 | 973,680 | 969,893 | 966,354 | 961,085 |         |
|                         | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ ／日） | 414,708                   | 425,420 | 417,653 | 417,920 | 422,710 | 402,762 | 410,820 | 405,546 |         |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     | 420                       | 432     | 426     | 428     | 434     | 415     | 425     | 422     |         |
|                         | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ ／日） | 366,542                   | 370,651 | 363,602 | 365,603 | 362,674 | 356,891 | 357,058 | 356,623 |         |
|                         | 同上の1人1日（ $\ell$ ／人・日）     | 371                       | 377     | 371     | 374     | 372     | 368     | 369     | 371     |         |
|                         | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    | 133,788                   | 135,288 | 133,078 | 133,445 | 132,376 | 130,265 | 130,683 | 130,167 |         |
|                         | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   | 119,989                   | 121,242 | 119,607 | 119,646 | 118,514 | 116,532 | 116,889 | 117,408 |         |
|                         | 普及率（％）                    |                           | 99.2    | 99.2    | 99.3    | 99.2    | 99.3    | 99.3    | 99.4    | 99.3    |
|                         | 総人口（翌年度4月1日）              |                           | 995,647 | 991,789 | 988,331 | 984,438 | 980,497 | 976,544 | 972,675 | 967,504 |

|            |                           |  | H29     | H30     | R1      | R2      | R3      | R4      | R5      |
|------------|---------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 水道用水供給事業   | 箇所数（カ所）                   |  | 2       |         |         |         |         |         |         |
|            | 給水人口（人）                   |  |         |         |         |         |         |         |         |
|            | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ /日） |  | 219,293 |         |         |         |         |         |         |
|            | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |  |         |         |         |         |         |         |         |
|            | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ /日） |  | 184,801 |         |         |         |         |         |         |
|            | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |  |         |         |         |         |         |         |         |
|            | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |  | 67,452  |         |         |         |         |         |         |
| 上水道        | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   |  | 66,655  |         |         |         |         |         |         |
|            | 箇所数（カ所）                   |  | 16      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
|            | 給水人口（人）                   |  | 952,745 | 948,267 | 941,197 | 938,275 | 925,962 | 917,648 | 910,802 |
|            | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ /日） |  | 389,674 | 396,817 | 380,356 | 384,644 | 383,834 | 368,090 | 365,164 |
|            | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |  | 409     | 418     | 404     | 410     | 415     | 401     | 401     |
|            | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ /日） |  | 349,704 | 348,515 | 344,478 | 348,649 | 342,222 | 333,408 | 329,260 |
|            | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |  | 367     | 368     | 366     | 372     | 370     | 363     | 362     |
| 簡易水道       | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |  | 127,642 | 127,208 | 126,079 | 127,257 | 124,911 | 121,694 | 120,509 |
|            | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   |  | 114,319 | 113,042 | 111,678 | 111,071 | 110,288 | 108,365 | 107,199 |
|            | 普及率（％）                    |  | 99.0    | 99.1    | 99.0    | 99.2    | 99.1    | 99.0    | 99.1    |
|            | 箇所数（カ所）                   |  | 2       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
|            | 給水人口（人）                   |  | 3,153   | 3,073   | 3,046   | 3,044   | 3,013   | 2,988   | 2,954   |
|            | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ /日） |  | 6,784   | 6,158   | 6,052   | 6,455   | 6,256   | 6,182   | 6,206   |
|            | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |  | 2,152   | 2,004   | 1,987   | 2,121   | 2,076   | 2,069   | 2,101   |
| 水源が自己水源のみ  | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ /日） |  | 5,680   | 4,906   | 5,378   | 5,171   | 5,180   | 5,422   | 5,067   |
|            | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |  | 1,801   | 1,596   | 1,765   | 1,699   | 1,719   | 1,815   | 1,715   |
|            | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |  | 2,073   | 1,791   | 1,968   | 1,888   | 1,891   | 1,979   | 1,849   |
|            | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   |  | 2,003   | 1,776   | 1,899   | 1,870   | 1,874   | 1,978   | 1,846   |
|            | 普及率（％）                    |  | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 0.3     |
| 専用水道       | 箇所数（カ所）                   |  | 4       | 5       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
|            | 給水人口（人）                   |  | 5       | 5       | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       |
|            | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ /日） |  | 1,066   | 1,340   | 2,339   | 2,018   | 1,990   | 1,992   | 2,002   |
|            | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |  | 213,200 | 268,000 | 584,700 | 403,600 | 663,200 | 664,033 | 667,233 |
|            | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ /日） |  | 582     | 679     | 1,442   | 1,389   | 1,420   | 1,404   | 1,364   |
|            | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |  | 116,400 | 135,800 | 360,500 | 277,800 | 473,333 | 468,000 | 454,667 |
|            | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |  | 212     | 248     | 528     | 507     | 518     | 512     | 499     |
|            | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   |  | 212     | 248     | 528     | 507     | 518     | 512     | 499     |
|            | 普及率（％）                    |  | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|            | 箇所数（カ所）                   |  | 30      | 29      | 31      | 32      | 32      | 29      | 29      |
|            | 給水人口（人）                   |  | 5,534   | 4,957   | 5,168   | 5,025   | 4,545   | 4,612   | 4,578   |
|            | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ /日） |  | 8,203   | 8,393   | 7,829   | 7,556   | 7,327   | 7,699   | 7,508   |
|            | うち自己水源分（内書）               |  | 3,588   | 3,422   | 3,621   | 3,155   | 3,033   | 3,475   | 3,349   |
|            | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |  | 1,482   | 1,693   | 1,515   | 1,504   | 1,612   | 1,669   | 1,640   |
|            | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ /日） |  | 4,809   | 4,584   | 4,528   | 4,320   | 4,140   | 4,342   | 4,343   |
|            | うち自己水源分（内書）               |  | 2,124   | 2,179   | 2,249   | 2,327   | 2,021   | 2,325   | 2,307   |
|            | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |  | 869     | 925     | 876     | 860     | 911     | 941     | 949     |
|            | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |  | 1,755   | 1,673   | 1,657   | 1,577   | 1,511   | 1,585   | 1,589   |
|            | うち自己水源分（内書）               |  | 775     | 795     | 823     | 849     | 738     | 849     | 844     |
|            | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   |  | 1,755   | 1,673   | 1,657   | 1,577   | 1,511   | 1,585   | 1,589   |
|            | うち自己水源分（内書）               |  | 775     | 795     | 823     | 849     | 738     | 849     | 844     |
| 計（用水供給を除く） | 箇所数（カ所）                   |  | 52      | 36      | 39      | 40      | 40      | 37      | 37      |
|            | 給水人口（人）                   |  | 955,903 | 951,345 | 944,247 | 941,324 | 928,978 | 920,639 | 913,759 |
|            | 1日最大給水量（ $\text{m}^3$ /日） |  | 401,112 | 407,737 | 392,368 | 396,272 | 395,112 | 379,739 | 376,720 |
|            | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |  | 420     | 429     | 416     | 421     | 425     | 412     | 412     |
|            | 1日平均給水量（ $\text{m}^3$ /日） |  | 358,090 | 356,279 | 353,547 | 357,536 | 350,843 | 342,559 | 337,997 |
|            | 同上の1人1日（ $\ell$ /人・日）     |  | 375     | 375     | 374     | 380     | 378     | 372     | 370     |
|            | 年間給水量（千 $\text{m}^3$ ）    |  | 130,702 | 130,042 | 129,398 | 130,501 | 128,058 | 125,034 | 123,702 |
|            | 年間有収水量（千 $\text{m}^3$ ）   |  | 117,309 | 115,861 | 114,928 | 114,298 | 113,418 | 111,704 | 110,388 |
|            | 普及率（％）                    |  | 99.4    | 99.4    | 99.4    | 99.6    | 99.4    | 99.3    | 99.4    |
|            | 総人口（翌年度4月1日）              |  | 962,054 | 956,630 | 950,286 | 945,504 | 934,605 | 926,866 | 919,513 |

### 3 給水人口の推移

| 市町名     | 項 目     | 平成21年度  | 平成22年度  | 平成23年度  | 平成24年度  | 平成25年度  | 平成26年度  | 平成27年度  | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 高 松 市   | 総人口(人)  | 417,726 | 418,396 | 418,528 | 418,523 | 419,011 | 419,381 | 419,252 | 418,122 | 418,122 | 417,606 | 416,650 | 415,943 | 413,337 | 411,006 | 409,341 |
|         | 普及率(%)  | 99.4    | 99.4    | 99.4    | 99.3    | 99.3    | 99.4    | 99.4    | 99.4    | 99.4    | 99.4    | 99.4    | 99.4    | 99.4    | 99.4    | 99.4    |
| 丸 亀 市   | 給水人口(人) | 415,244 | 415,949 | 416,087 | 415,685 | 416,628 | 416,670 | 416,828 | 415,449 | 415,449 | 415,016 | 414,260 | 413,455 | 410,895 | 408,597 | 406,888 |
|         | 総人口(人)  | 110,486 | 110,354 | 110,568 | 110,569 | 110,301 | 110,344 | 110,087 | 109,922 | 109,678 | 109,281 | 109,139 | 109,378 | 108,787 | 108,143 | 107,845 |
| 坂 出 市   | 普及率(%)  | 99.5    | 99.4    | 99.5    | 99.4    | 99.5    | 99.8    | 99.7    | 99.8    | 99.9    | 100.2   | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 100.4   | 100.4   |
|         | 給水人口(人) | 109,882 | 109,740 | 109,997 | 109,893 | 109,707 | 110,144 | 109,771 | 109,747 | 109,588 | 109,462 | 108,908 | 109,147 | 108,556 | 108,599 | 108,306 |
| 普通 寺 市  | 総人口(人)  | 55,813  | 55,310  | 54,855  | 54,289  | 53,715  | 53,157  | 52,896  | 52,322  | 51,860  | 51,327  | 50,831  | 50,321  | 49,421  | 49,051  | 48,441  |
|         | 普及率(%)  | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 100.0   | 100.0   | 100.0   |
| 観 音 寺 市 | 給水人口(人) | 55,713  | 55,210  | 54,755  | 54,189  | 53,615  | 53,057  | 52,796  | 52,222  | 51,760  | 51,224  | 50,729  | 50,220  | 49,421  | 49,045  | 48,435  |
|         | 総人口(人)  | 34,077  | 33,698  | 33,585  | 33,204  | 32,975  | 32,798  | 32,775  | 32,457  | 32,453  | 32,107  | 31,690  | 31,355  | 30,776  | 30,505  | 30,143  |
| さ ぬ き 市 | 普及率(%)  | 99.2    | 99.4    | 99.2    | 99.6    | 99.9    | 99.9    | 99.8    | 99.6    | 99.5    | 99.5    | 99.9    | 99.4    | 99.8    | 98.9    | 98.9    |
|         | 給水人口(人) | 33,814  | 33,480  | 33,315  | 33,083  | 32,944  | 32,750  | 32,725  | 32,313  | 32,298  | 31,952  | 31,653  | 31,173  | 30,702  | 30,163  | 29,824  |
| 東 かがわ 市 | 総人口(人)  | 62,948  | 62,365  | 62,022  | 61,696  | 61,041  | 60,548  | 59,166  | 58,658  | 58,093  | 57,552  | 56,956  | 57,281  | 56,298  | 55,535  | 54,891  |
|         | 普及率(%)  | 98.9    | 98.9    | 99.1    | 99.2    | 99.2    | 99.1    | 99.2    | 99.2    | 99.2    | 99.2    | 99.2    | 99.2    | 99.2    | 99.0    | 99.0    |
| 三 豊 市   | 給水人口(人) | 62,277  | 61,689  | 61,488  | 61,173  | 60,527  | 60,024  | 58,685  | 58,196  | 57,646  | 57,114  | 56,509  | 56,835  | 55,854  | 54,960  | 54,341  |
|         | 総人口(人)  | 53,542  | 52,517  | 51,942  | 51,405  | 50,811  | 50,307  | 49,929  | 49,165  | 48,432  | 47,839  | 47,044  | 46,624  | 45,779  | 45,110  | 44,388  |
| 土 庄 町   | 普及率(%)  | 99.5    | 99.5    | 99.6    | 99.6    | 99.6    | 99.6    | 99.6    | 99.6    | 99.6    | 101.5   | 99.9    | 100.9   | 100.0   | 100.0   | 100.0   |
|         | 給水人口(人) | 53,274  | 52,256  | 51,714  | 51,178  | 50,589  | 50,107  | 49,714  | 48,955  | 48,238  | 48,553  | 47,012  | 47,035  | 45,779  | 45,096  | 44,370  |
| 小 豆 島 町 | 総人口(人)  | 33,739  | 33,305  | 32,865  | 32,376  | 31,775  | 31,203  | 30,713  | 30,254  | 29,745  | 29,139  | 28,526  | 27,937  | 27,336  | 26,817  | 26,205  |
|         | 普及率(%)  | 98.4    | 98.8    | 98.8    | 98.8    | 98.9    | 99.0    | 99.0    | 99.0    | 99.0    | 99.0    | 99.7    | 99.3    | 99.0    | 99.0    | 99.1    |
| 三 木 町   | 給水人口(人) | 33,200  | 32,900  | 32,531  | 32,000  | 31,430  | 30,878  | 30,391  | 29,944  | 29,440  | 28,846  | 28,433  | 27,751  | 27,057  | 26,557  | 25,974  |
|         | 総人口(人)  | 68,710  | 68,165  | 67,579  | 67,028  | 66,468  | 65,713  | 65,211  | 64,489  | 63,636  | 62,951  | 62,175  | 61,408  | 60,174  | 59,352  | 58,459  |
| 直 島 町   | 普及率(%)  | 98.9    | 98.9    | 98.9    | 98.9    | 98.9    | 98.9    | 98.9    | 98.9    | 98.9    | 98.9    | 98.9    | 98.9    | 98.9    | 98.3    | 98.3    |
|         | 給水人口(人) | 67,954  | 67,415  | 66,835  | 66,291  | 65,736  | 64,990  | 64,493  | 63,773  | 62,929  | 62,250  | 61,482  | 60,725  | 59,504  | 58,331  | 57,474  |
| 宇 多 津 町 | 総人口(人)  | 15,123  | 14,902  | 14,686  | 14,389  | 14,164  | 13,934  | 13,850  | 13,621  | 13,369  | 13,142  | 12,917  | 12,623  | 12,402  | 12,131  | 11,880  |
|         | 普及率(%)  | 99.3    | 99.0    | 99.3    | 99.3    | 99.3    | 99.3    | 99.3    | 99.3    | 99.3    | 99.3    | 99.3    | 99.3    | 99.3    | 99.3    | 99.3    |
| 綾 川 町   | 給水人口(人) | 15,017  | 14,749  | 14,586  | 14,289  | 14,065  | 13,836  | 13,754  | 13,526  | 13,276  | 13,050  | 12,828  | 12,535  | 12,317  | 12,048  | 11,798  |
|         | 総人口(人)  | 16,057  | 15,983  | 15,783  | 15,514  | 15,257  | 14,994  | 14,756  | 14,412  | 14,223  | 13,966  | 13,716  | 13,730  | 13,448  | 13,105  | 12,822  |
| 琴 平 町   | 普及率(%)  | 98.0    | 98.1    | 98.5    | 98.3    | 98.2    | 98.2    | 98.4    | 98.6    | 98.5    | 98.6    | 98.7    | 98.6    | 98.6    | 98.7    | 98.7    |
|         | 給水人口(人) | 15,736  | 15,681  | 15,539  | 15,245  | 14,982  | 14,731  | 14,524  | 14,208  | 14,016  | 13,776  | 13,534  | 13,542  | 13,162  | 12,930  | 12,652  |
| 多 度 津 町 | 総人口(人)  | 28,348  | 28,371  | 28,187  | 28,116  | 28,133  | 27,906  | 27,656  | 27,674  | 27,487  | 27,330  | 26,981  | 26,788  | 26,482  | 26,386  | 26,106  |
|         | 普及率(%)  | 98.1    | 97.9    | 97.9    | 98.1    | 98.1    | 98.3    | 98.4    | 98.6    | 98.6    | 97.9    | 98.0    | 101.2   | 98.3    | 98.4    | 98.6    |
| まんのう 町  | 給水人口(人) | 27,809  | 27,770  | 27,603  | 27,577  | 27,608  | 27,422  | 27,207  | 27,277  | 27,098  | 26,765  | 26,434  | 27,115  | 26,019  | 25,967  | 25,728  |
|         | 総人口(人)  | 3,352   | 3,283   | 3,243   | 3,215   | 3,183   | 3,144   | 3,124   | 3,117   | 3,075   | 3,074   | 3,046   | 3,047   | 3,016   | 2,991   | 2,957   |
| 合 計     | 普及率(%)  | 97.2    | 98.1    | 98.9    | 98.5    | 98.7    | 98.8    | 99.7    | 99.9    | 99.9    | 100.0   | 100.0   | 99.9    | 99.9    | 99.9    | 99.9    |
|         | 給水人口(人) | 3,257   | 3,219   | 3,206   | 3,168   | 3,143   | 3,105   | 3,114   | 3,114   | 3,073   | 3,073   | 3,046   | 3,044   | 3,013   | 2,988   | 2,954   |
| まんのう 町  | 総人口(人)  | 18,178  | 18,392  | 18,399  | 18,564  | 18,715  | 18,829  | 18,952  | 18,988  | 18,934  | 18,987  | 18,900  | 18,726  | 18,673  | 18,684  | 18,635  |
|         | 普及率(%)  | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 98.4    | 98.4    | 98.7    | 98.4    |
| 綾 川 町   | 給水人口(人) | 18,173  | 18,388  | 18,395  | 18,560  | 18,711  | 18,825  | 18,948  | 18,986  | 18,932  | 18,985  | 18,896  | 18,422  | 18,375  | 18,444  | 18,342  |
|         | 総人口(人)  | 24,849  | 24,464  | 24,211  | 24,074  | 23,880  | 23,732  | 23,524  | 23,410  | 23,244  | 23,058  | 22,824  | 22,638  | 22,280  | 22,152  | 21,954  |
| 琴 平 町   | 普及率(%)  | 98.4    | 98.6    | 98.6    | 98.8    | 98.8    | 98.8    | 98.8    | 98.7    | 99.0    | 96.7    | 96.7    | 96.9    | 98.0    | 98.2    | 98.3    |
|         | 給水人口(人) | 24,454  | 24,126  | 23,876  | 23,790  | 23,583  | 23,452  | 23,250  | 23,115  | 23,002  | 22,292  | 22,062  | 21,936  | 21,825  | 21,755  | 21,574  |
| 多 度 津 町 | 総人口(人)  | 9,961   | 9,888   | 9,729   | 9,630   | 9,416   | 9,276   | 9,071   | 8,968   | 8,772   | 8,658   | 8,545   | 8,363   | 8,160   | 8,004   | 7,833   |
|         | 普及率(%)  | 99.9    | 99.9    | 99.9    | 99.9    | 99.9    | 99.9    | 99.9    | 99.9    | 99.9    | 99.9    | 99.9    | 104.6   | 100.0   | 100.4   | 100.3   |
| まんのう 町  | 給水人口(人) | 9,951   | 9,878   | 9,719   | 9,520   | 9,406   | 9,266   | 9,062   | 8,949   | 8,763   | 8,649   | 8,536   | 8,749   | 8,160   | 8,034   | 7,854   |
|         | 総人口(人)  | 23,509  | 23,358  | 23,321  | 23,215  | 23,036  | 22,902  | 23,353  | 23,222  | 23,117  | 23,034  | 22,965  | 22,114  | 21,488  | 21,306  | 21,270  |
| まんのう 町  | 普及率(%)  | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 99.8    | 103.0   | 100.0   | 100.1   | 100.1   |
|         | 給水人口(人) | 23,462  | 23,311  | 23,275  | 23,169  | 22,990  | 22,857  | 23,307  | 23,176  | 23,071  | 22,988  | 22,920  | 22,779  | 21,488  | 21,337  | 21,300  |
| 合 計     | 総人口(人)  | 19,229  | 19,038  | 18,828  | 18,731  | 18,616  | 18,376  | 18,360  | 18,079  | 17,814  | 17,579  | 17,381  | 17,228  | 16,848  | 16,588  | 16,343  |
|         | 普及率(%)  | 96.3    | 96.6    | 96.7    | 96.5    | 96.8    | 96.8    | 96.9    | 96.7    | 97.2    | 98.7    | 97.8    | 97.8    | 100.0   | 95.2    | 97.6    |
| 合 計     | 給水人口(人) | 18,508  | 18,573  | 18,213  | 18,073  | 18,016  | 17,779  | 17,785  | 17,487  | 17,324  | 17,350  | 17,005  | 16,856  | 16,848  | 15,788  | 15,945  |
|         | 総人口(人)  | 995,647 | 991,789 | 988,331 | 984,438 | 980,497 | 976,544 | 972,675 | 967,504 | 962,054 | 956,630 | 950,286 | 945,504 | 934,605 | 926,866 | 919,513 |
| 合 計     | 普及率(%)  | 99.2    | 99.2    | 99.3    | 99.2    | 99.3    | 99.3    | 99.4    | 99.3    | 99.4    | 99.4    | 99.4    | 99.6    | 99.4    | 99.3    | 99.4    |
|         | 給水人口(人) | 987,725 | 984,334 | 981,134 | 976,883 | 973,680 | 969,893 | 966,354 | 961,085 | 955,903 | 951,345 | 944,247 | 941,319 | 928,975 | 920,639 | 913,759 |

#### 4 統計表(令和5年度)

##### (1) 上水道事業

##### <普及状況>

| 事業者名           | 人口             |                |                         |           |                          |                               |                          |                    |                          |                           | 世帯                        |                |                |                         |                               |                          |                    |                          |                    |                    |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                | 行政<br>区域内<br>A | 給水<br>区域内<br>B | うち行政<br>区域外<br>の人口<br>C | 計画給水<br>D | うち行政<br>区域外<br>への給水<br>E | 現在給水<br>(行政区<br>域)<br>F=G+H+I | うち行政<br>区域外<br>への給水<br>G | 現在給水<br>(事業者)<br>H | うち行政<br>区域外<br>への給水<br>I | 水道<br>普及率<br>(%)<br>J=F/A | 給水<br>普及率<br>(%)<br>K=H/B | 行政<br>区域内<br>L | 給水<br>区域内<br>M | うち行政<br>区域外<br>の世帯<br>N | 現在給水<br>(行政区<br>域)<br>O=P+Q+R | うち行政<br>区域外<br>への給水<br>P | 現在給水<br>(事務所)<br>Q | うち行政<br>区域外<br>への給水<br>R | 水道<br>普及率<br>S=O/L | 給水<br>普及率<br>T=Q/M |
| 香川県広域<br>水道企業団 | 916,556        | 915,381        | 0                       | 939,800   | 0                        | 910,802                       | 0                        | 910,802            | 0                        | 99.4                      | 99.5                      | 410,709        | 410,216        | 0                       | 408,068                       | 0                        | 408,068            | 0                        | 99.4               | 99.5               |



＜給水・用水・分水量＞ (千m<sup>3</sup>/年)

| 事業者名       | 給水・用水・分水<br>の計 | 給水      |         |         |       | 用水     |     |     |    | 分水 |     |     |    |    |
|------------|----------------|---------|---------|---------|-------|--------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|
|            |                | 給水計     | 有効      |         |       | 無効     | 用水計 | 有効  |    |    | 分水計 | 有効  |    |    |
|            |                |         | 有効計     | 有収      | 無収    |        |     | 有効計 | 有収 | 無収 |     | 有効計 | 有収 | 無収 |
|            |                |         |         |         |       |        |     |     |    |    |     |     |    |    |
| 香川県広域水道企業団 | 120,509        | 120,509 | 109,284 | 107,199 | 2,085 | 11,225 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  |

<給水量の分析>

| 事業者名           | 一日当たり給水量                    |                           |                           | 一人一日当たり給水量    |               |               | 用途別有収水量                     |                             |                             |                             |                           |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                | 計画最大<br>(m <sup>3</sup> /日) | 最大<br>(m <sup>3</sup> /日) | 平均<br>(m <sup>3</sup> /日) | 最大<br>(L/人/日) | 平均<br>(L/人/日) | 有収<br>(L/人/日) | 生活用<br>(千m <sup>3</sup> /年) | 営業用<br>(千m <sup>3</sup> /年) | 工場用<br>(千m <sup>3</sup> /年) | その他<br>(千m <sup>3</sup> /年) | 計<br>(千m <sup>3</sup> /年) |
| 香川県広域<br>水道企業団 | 386,700                     | 365,164                   | 329,260                   | 401           | 362           | 322           | 78,347                      | 21,556                      | 5,979                       | 1,317                       | 107,199                   |

※一日最大給水量は、各事務所の一日最大給水量の合計

※各項目の単位で四捨五入しているため、計で一致しない場合がある。



<財務状況-損益計算書>

(千円)

| 事業者名       | 総収益        |            |           | 総費用    |            |            |
|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|------------|
|            | 営業収益       | うち<br>給水収益 |           | 営業費用   | 特別損失       | 計<br>B     |
|            |            | 営業外収益      | 特別利益      |        |            |            |
| 香川県広域水道企業団 | 19,265,324 | 19,160,599 | 2,150,790 | 22,000 | 21,438,114 | 19,720,341 |
|            |            |            |           |        |            | 720,334    |
|            |            |            |           |        |            | 150,368    |
|            |            |            |           |        |            | 20,591,043 |
|            |            |            |           |        |            | 847,071    |
|            |            |            |           |        |            | 0          |

<財務状況-貸借対照表>

(千円)

| 事業者名       | 資産          |            |      |             | 負債・資本      |            |             |             |
|------------|-------------|------------|------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
|            | 固定資産        | 流動資産       | 繰延勘定 | 計<br>A      | 負債         |            | 資本          |             |
|            |             |            |      |             | 固定負債       | 繰延収益       | 計<br>B      | 資本金         |
|            |             |            |      |             |            |            |             |             |
| 香川県広域水道企業団 | 226,282,474 | 32,893,885 | 0    | 259,176,359 | 56,406,589 | 40,717,361 | 106,093,091 | 138,480,075 |
|            |             |            |      |             | 8,969,141  |            |             | 14,603,193  |
|            |             |            |      |             |            |            |             | 0           |
|            |             |            |      |             |            |            |             | 153,083,268 |
|            |             |            |      |             |            |            |             | 259,176,359 |

<財務状況-資本的收入>

(千円)

| 事業者名       | 資本的收入     |                   |            |              |           |
|------------|-----------|-------------------|------------|--------------|-----------|
|            | 企業債       | 他会計<br>出資金<br>補助金 | 他会計<br>借入金 | 国庫及び<br>県補助金 | 工事負担金     |
|            |           |                   |            |              |           |
| 香川県広域水道企業団 | 3,305,200 | 656,657           | 43,000     | 1,167,062    | 335,580   |
|            |           |                   |            |              | 286,905   |
|            |           |                   |            |              | 5,794,404 |
|            |           |                   |            |              | 0         |
|            |           |                   |            |              | 0         |
|            |           |                   |            |              | 5,794,404 |
|            |           |                   |            |              | D=A-(B+C) |

<財務状況-資本的支出・補填財源>

(千円)

| 事業者名       | 資本的支出        |            |            |                     |        | 補填財源         |              |            |            |
|------------|--------------|------------|------------|---------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
|            | 新設・拡張<br>事業費 | 改良<br>事業費  | 企業債<br>償還金 | 他会計<br>長期借入金<br>返還金 | 計<br>E | 損益勘定<br>留保資金 | 利益剰余金<br>処分額 | 積立金<br>取崩額 | 繰越工事<br>資金 |
|            |              |            |            |                     |        |              |              |            |            |
| 香川県広域水道企業団 | 2,190,553    | 10,512,714 | 3,565,225  | 4,858               | 0      | 16,273,350   | 7,745,463    | 0          | 1,799,222  |
|            |              |            |            |                     |        |              |              |            | 0          |
|            |              |            |            |                     |        |              |              |            | 934,261    |
|            |              |            |            |                     |        |              |              |            | 0          |
|            |              |            |            |                     |        |              |              |            | 10,478,946 |
|            |              |            |            |                     |        |              |              |            | G=D-E+F    |

<経営分析-事業経営>

| 事業者名           | 営業収支<br>比率<br>(%) | 経常収支<br>比率<br>(%) | 総収支<br>比率<br>(%) | 職員一人<br>当たり<br>給水収益<br>(千円) | 給水収益に対する比率(%) |           |           |            |           | 料金<br>回収率<br>(%) | 供給単価<br>(円/㎡) | 給水原価<br>(円/㎡) | 流動比率<br>(%) | 自己資本<br>構成比率<br>(%) | 固定比率<br>(%) | 企業価値選<br>元金対減価<br>償却費比率<br>(%) |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
|                |                   |                   |                  |                             | 職員<br>給与費     | 企業債<br>利息 | 減価<br>償却費 | 企業債<br>償還金 | 企業債<br>残高 |                  |               |               |             |                     |             |                                |
| PI             | C101              | C102              | C103             | C107                        | C108          | C109      | C110      | C111       | C112      | C113             | C114          | C115          | C118        | C119                | C120        | C121                           |
| 香川県広域<br>水道企業団 | 98.3              | 104.8             | 104.1            | 52,351                      | 15.9          | 3.6       | 46.5      | 18.6       | 257.4     | 93.7             | 178.7         | 190.7         | 366.7       | 79.2                | 116.8       | 39.9                           |

<経営分析-耐震化状況>

| 事業者名           | 基幹管路               |                  |              |      | 浄水施設        |                 |                         | 配水池         |                 |                           |             |
|----------------|--------------------|------------------|--------------|------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|                | 基幹管路<br>総延長<br>(m) | 耐震適合性のある管<br>(m) | 耐震適合率<br>(%) |      | 耐震管率<br>(%) | 全施設能力<br>(m³/日) | 耐震化能力<br>【L2】<br>(m³/日) | 耐震化率<br>(%) | 全施設容量<br>(m³/日) | 耐震化容量<br>【A・L2】<br>(m³/日) | 耐震化率<br>(%) |
|                |                    |                  | うち耐震管<br>(m) |      |             |                 |                         |             |                 |                           |             |
| 香川県広域<br>水道企業団 | 1,027,697          | 393,688          | 262,640      | 38.3 | 25.6        | 562,668         | 341,112                 | 60.6        | 427,727         | 264,620                   | 61.9        |

## (2) 簡易水道事業

### <普及状況／給水量>

| 事業者名    | 人口        |           |       |       | 世帯        |           |       | 給水量                       |                             |                           |                           | 有収水量                      |                            |                            |                            |
|---------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         | 行政<br>区域内 | 給水<br>区域内 | 計画給水  | 現在給水  | 行政<br>区域内 | 給水<br>区域内 | 現在給水  | 年間<br>(m <sup>3</sup> /年) | 計画最大<br>(m <sup>3</sup> /日) | 最大<br>(m <sup>3</sup> /日) | 平均<br>(m <sup>3</sup> /日) | 年間<br>(m <sup>3</sup> /年) | 生活用<br>(m <sup>3</sup> /年) | 営業用<br>(m <sup>3</sup> /年) | その他<br>(m <sup>3</sup> /年) |
| 直島町簡易水道 | 2,957     | 2,957     | 3,100 | 2,954 | 1,552     | 1,552     | 1,549 | 1,849,294                 | 7,000                       | 6,206                     | 5,067                     | 1,845,706                 | 252,905                    | 105,470                    | 173,047                    |

### <取水量>

(m<sup>3</sup>/年)

| 事業者名    | 地表水     |      |     |     | 地下水 |     |     |         |           |
|---------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|
|         | ダム直接    | ダム放流 | 湖沼水 | 自流水 | 伏流水 | 浅井戸 | 深井戸 | 原水受水    | 浄水受水      |
| 直島町簡易水道 | 113,023 |      |     |     |     |     |     |         | 1,736,271 |
|         |         |      |     |     |     |     |     | 113,023 | 1,849,294 |
|         |         |      |     |     |     |     |     | その他     | 合計        |

### <財務状況>

| 事業者名    | 歳入         |                    |             |           | 歳出          |              |              |             |           | 料金/歳入<br>(%) | 繰入/歳入<br>(%) | 人件費/歳<br>出<br>(%) | 利息/料金<br>(%) | 起債/料金<br>(%) | 資本/歳出<br>(%) | 給水原価<br>(円/m <sup>3</sup> ) |
|---------|------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
|         | 料金<br>(千円) | 他会計<br>繰入金<br>(千円) | その他<br>(千円) | 計<br>(千円) | 人件費<br>(千円) | 支払利息<br>(千円) | 起債償還<br>(千円) | その他<br>(千円) | 計<br>(千円) |              |              |                   |              |              |              |                             |
| 直島町簡易水道 | 403,147    | 78,359             | 69,162      | 550,668   | 28,960      | 11,601       | 127,570      | 372,833     | 540,964   | 73.2         | 14.2         | 5.4               | 2.9          | 31.6         | 25.7         | 189                         |

## (3) 専用水道

## &lt;普及状況／施設等&gt;

| 所在地       | 専用水道名                                           | 竣工年月   | 施設時<br>人口<br>(人) | 現在給水<br>人口<br>(人) | 現在給水<br>世帯<br>(世帯) | 施設能力<br>(m <sup>3</sup> /日) | 職員数 | 浄水施設              | 専用水<br>用の別 | 水質検査 |
|-----------|-------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----|-------------------|------------|------|
| 高松市       | ヴァンナリー屋島                                        | S51.11 | 825              | 240               | 135                | 247                         | 2   | なし                | 飲用専用       | 登録機関 |
|           | 高松刑務所                                           | S40.5  | 1,000            | 1,000             | 1,000              | 500                         | 2   | なし                | 飲用専用       | 登録機関 |
|           | 国立療養所大島青松園                                      | S59.3  | 783              | 36                | 27                 | 650                         | 0   | 消毒                | 飲用専用       | 登録機関 |
|           | 県営住宅一宮団地                                        | H1.6   | 1,724            | 544               | 296                | 431                         | 1   | なし                | 飲用専用       | 登録機関 |
|           | 県営住宅香川団地                                        | H1.6   | 1,848            | 609               | 302                | 456                         | 1   | なし                | 飲用専用       | 登録機関 |
|           | 馬場病院                                            | H2.10  | 600              | 377               | 377                | 150                         | 1   | 除マンガン             | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 県営住宅西春日団地(南)                                    | H4.5   | 2,152            | 402               | 272                | 538                         | 1   | なし                | 飲用専用       | 登録機関 |
|           | キンシ大林病院                                         | H17.3  | 690              | 0                 | 0                  | 560                         | 3   | 膜ろ過               | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | ゆめタウン高松(※)                                      | R1.9   | 0                | 0                 | 0                  | 414                         | 7   | 除鉄、除マンガン          | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | IRホテルクレメント高松                                    | H30.7  | 0                | 0                 | 0                  | 342                         | 1   | 急速ろ過、除鉄、除マンガン、膜ろ過 | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 高松バレー                                           | R3.9   | 0                | 0                 | 0                  | 80.8                        | 2   | 緩速ろ過、活性炭          | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | マルナカ栗林南店(※)                                     | H25.1  | 0                | 0                 | 0                  | 72                          | 4   | 消毒                | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 高松国際ホテル                                         | H31.2  | 567              | 0                 | 0                  | 132                         | 10  | 急速ろ過、除鉄、除マンガン、膜ろ過 | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 緑会サイテックス                                        | H28.4  | 0                | 0                 | 0                  | 58                          | 2   | 除鉄、除マンガン、活性炭      | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 高松日清食品株式会社(※)                                   | R1.6   | 215              | 0                 | 0                  | 980                         | 6   | 紫外線               | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 高松デリカプロセスセンター                                   | R1.10  | 200              | 0                 | 0                  | 500                         | 5   | 除鉄、除マンガン、活性炭、軟水器  | 浄水兼用       | 登録機関 |
| 丸亀市       | ニューレオワールド                                       | H16.3  | 0                | 0                 | 0                  | 2,200                       | 6   | 消毒                | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | ゆめタウン丸亀                                         | H21.11 | 0                | 0                 | 0                  | 240                         | 4   | 除鉄、除マンガン、膜ろ過      | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 香川労災病院                                          | H22.3  | 0                | 0                 | 0                  | 323                         | 3   | 膜ろ過               | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 三船病院                                            | H23.4  | 775              | 309               | 0                  | 297                         | 10  | 消毒                | 浄水兼用       | 登録機関 |
| 坂出市       | 真理垂福社①特別養護老人ホームシャロー<br>ム②ケアハウスベステル③(仮)新設デイサービス) | R2.4   | 275              | 240               | 0                  | 50                          | 2   | 急速ろ過、除鉄、除マンガン     | 飲用専用       | 登録機関 |
|           | 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院                             | H22.1  | 402              | 402               | 0                  | 180                         | 3   | 膜ろ過               | 飲用専用       | 登録機関 |
|           | 宗教法人カトリック聖ドミニコ宣教師道女会 坂出<br>聖マルチン病院              | H30.1  | 75               | 75                | 0                  | 112                         | 4   | 膜ろ過               | 飲用専用       | 登録機関 |
|           | 医療法人社団五色会                                       | H15.2  | 280              | 274               | 274                | 124                         | 3   | 消毒                | 浄水兼用       | 登録機関 |
| 善通寺市      | 四国こどもとおとなの医療センター(※)                             | S20.12 | 745              | 3                 | 3                  | 1,200                       | 2   | 急速ろ過、除鉄           | 飲用専用       | 登録機関 |
| 観音寺市      | 陸上自衛隊善通寺駐屯地                                     | H21.2  | -                | -                 | -                  | -                           | 2   | 消毒                | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 井下病院                                            | H24.2  | 0                | 0                 | 0                  | 110                         | 3   | 除鉄、除マンガン、除色ろ過     | 浄水兼用       | 登録機関 |
| さぬき市      | 三豊総合病院                                          | H23.2  | 0                | 0                 | 0                  | 350                         | 4   | 除鉄、除マンガン、膜ろ過      | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 味の素冷凍食品㈱四国工場                                    | H18.7  | 0                | 0                 | 0                  | 350                         | 1   | 膜ろ過               | 浄水兼用       | 登録機関 |
| 三豊市       | さぬき市民病院(※)                                      | H23.10 | 0                | 0                 | 0                  | 200                         | 3   | 膜ろ過               | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 特別養護老人ホーム とよなか荘                                 | R3.2   | 218              | 70                | 0                  | 73                          | 2   | 急速ろ過、除鉄、除マンガン、膜ろ過 | 飲用専用       | 登録機関 |
| 琴平町       | ことひら温泉参閣                                        | H9.10  | 0                | 0                 | 0                  | 432                         | 5   | 急速ろ過              | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 琴平グランドホテル                                       | H30.5  | 490              | 0                 | 0                  | 222                         | 3   | 除鉄、膜ろ過            | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 琴平花壇(※)                                         | H27.10 | 261              | 0                 | 0                  | 180                         | 6   | 膜ろ過               | 浄水兼用       | 登録機関 |
|           | 湯元こんひら温泉華の湯紅梅亭                                  | H28.7  | 560              | 0                 | 0                  | 194                         | 3   | 除鉄、膜ろ過            | 浄水兼用       | 登録機関 |
| 上水受水あり    |                                                 |        | 13,464           | 4,578             | 2,683              | 9,902                       | 89  |                   |            |      |
| 上水受水なし(※) |                                                 |        | 1,221            | 3                 | 3                  | 3,046                       | 28  |                   |            |      |
| 計         |                                                 |        | 14,685           | 4,581             | 2,686              | 12,948                      | 117 |                   |            |      |

専用水道の別：飲用専用とは浄水施設が飲用のみの専用施設であるもの。浄水兼用とは浄水を事業用と飲用に併用しているもの。原水兼用とは原水をそのまま事業用と飲用に併用しているもの。

<給水量>

| 所在地  | 専用水道名                                            | 給水量                       |                           |                           | 用途別有収水量     |             |           |     |             |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|-------------|
|      |                                                  | 年間<br>(m <sup>3</sup> /年) | 最大<br>(m <sup>3</sup> /日) | 平均<br>(m <sup>3</sup> /日) | 生活用         | 営業用         | 工場用       | その他 | 計           |
| 高松市  | ヴィラナリー屋島                                         | 16,358                    | 52.97                     | 45                        | 16,358      |             |           |     | 16,358      |
|      | 高松刑務所                                            | 79,350                    | 328                       | 217                       |             | 79,350      |           |     | 79,350      |
|      | 国立療養所大島青松園                                       | 24,868                    | 100                       | 68                        |             | 24,868      |           |     | 24,868      |
|      | 県営住宅一宮団地                                         | 44,500                    | 160                       | 122                       | 44,500      |             |           |     | 44,500      |
|      | 県営住宅香川団地                                         | 45,500                    | 165                       | 124                       | 45,500      |             |           |     | 45,500      |
|      | 馬場病院                                             | 43,728                    | 148                       | 119                       | 28,500      | 43,728      |           |     | 43,728      |
|      | 県営住宅西春日団地(南)                                     | 28,500                    | 102                       | 78                        |             |             |           |     | 28,500      |
|      | キナシ大林病院                                          | 50,995                    | 192                       | 139                       |             | 50,995      |           |     | 50,995      |
|      | ゆめタウン高松(※)                                       | 77,240                    | 344                       | 211                       |             | 77,240      |           |     | 77,240      |
|      | JRホテルクレメント高松                                     | 68,316                    | 250                       | 187                       |             | 68,316      |           |     | 68,316      |
|      | 高松パレス                                            | 16,410                    | 44.8                      | 45                        |             | 16,410      |           |     | 16,410      |
|      | マルナカ栗林南店(※)                                      | 14,600                    | 40                        | 40                        |             | 14,600      |           |     | 14,600      |
|      | 高松国際ホテル                                          | 25,399.6                  | 128.7                     | 69                        |             | 25,399.6    |           |     | 25,399.6    |
|      | 緑会ザイタックス                                         | 7,358                     | 32                        | 20                        |             | 7,358       |           |     | 7,358       |
|      | 高松日清食品株式会社(※)                                    | 265,134                   | 945                       | 724                       |             | 265,134     |           |     | 265,134     |
| 丸亀市  | 高松デリガプロセスセンター                                    | 138,809                   | 500                       | 379                       |             | 138,809     |           |     | 138,809     |
|      | ニューレオマワールド                                       | 179,900                   | 1,820                     | 492                       |             | 179,900     |           |     | 179,900     |
|      | ゆめタウン丸亀                                          | 32,606                    | 145                       | 89                        |             | 32,606      |           |     | 32,606      |
|      | 香川労災病院                                           | 81,603                    | 371                       | 223                       |             | 81,603      |           |     | 81,603      |
|      | 三船病院                                             | 65,815                    | 214                       | 180                       |             | 65,815      |           |     | 65,815      |
|      | 真理亜福祉会(①特別養護老人ホームシャローム<br>②ケアハウスベテル③(仮)新設デイサービス) | 14,959                    | 43.3                      | 41                        | 14,959      |             |           |     | 14,959      |
|      | 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院                              | 57,057                    | 200                       | 156                       |             | 57,057      |           |     | 57,057      |
|      | 宗教法人カトリック型ドミニコ宣教師道女会 坂出<br>聖マルチン病院               | 24,075                    | 80                        | 66                        |             | 24,075      |           |     | 24,075      |
|      | 医療法人社団五色会                                        | 33,450                    | 90                        | 91                        |             | 33,450      |           |     | 33,450      |
|      | 四国こどもとおとなの医療センター(※)                              | 86,920                    | 399                       | 237                       | 6,857       | 80,063      |           |     | 86,920      |
| 善通寺市 | 陸上自衛隊普通寺駐屯地                                      | 122,609                   | 678                       | 335                       |             | 122,609     |           |     | 122,609     |
| 観音寺市 | 井下病院                                             | 23,189                    | 83                        | 63                        |             | 23,189      |           |     | 23,189      |
|      | 三豊総合病院                                           | 54,510                    | 242                       | 149                       |             | 54,510      |           |     | 54,510      |
| さぬき市 | 味の素冷凍食品(株)四国工場                                   | 74,861.5                  | 183                       | 205                       |             |             | 74,861.5  |     | 74,862      |
| 三豊市  | さぬき市民病院(※)                                       | 36,720.8                  | 172.7                     | 100                       |             | 36,720.8    |           |     | 36,720.8    |
|      | 特別養護老人ホーム とよなか荘                                  | 19,291                    | 56.724                    | 53                        | 19,291      |             |           |     | 19,291      |
| 琴平町  | ことひら温泉琴参閣                                        | 116,147                   | 787                       | 317                       |             | 116,147     |           |     | 116,147     |
|      | 琴平グランドホテル                                        | 55,393                    | 184                       | 151                       |             | 55,393      |           |     | 55,393      |
|      | 琴平花壇(※)                                          | 18,508                    | 101                       | 51                        |             | 18,508      |           |     | 18,508      |
|      | 湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭                                   | 43,901                    | 128                       | 120                       |             | 43,901      |           |     | 43,901      |
|      | 上水受水あり                                           | 1,589,458.1               | 7,507.794                 | 4,343                     | 169,108.000 | 1,206,679.6 | 213,670.5 | 0   | 1,589,458.1 |
|      | 上水受水なし(※)                                        | 499,122.8                 | 2,001.7                   | 1,364                     | 6,857       | 227,131.8   | 265,134   | 0   | 499,122.8   |
|      | 計                                                | 2,088,580.9               | 9,509.494                 | 5,707                     | 175,965.000 | 1,433,811.4 | 478,804.5 | 0   | 2,088,580.9 |



＜取水＞

| 所在地  | 専用水道名                                         | 地表水  |      |     |     |     | 地下水 |         |          | 浄水受水    | 計 | その他 | 原水受水    | 合計       |          |
|------|-----------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|---------|----------|---------|---|-----|---------|----------|----------|
|      |                                               | ダム直接 | ダム放流 | 湖沼水 | 自流水 | 伏流水 | 浅井戸 | 深井戸     |          |         |   |     |         |          |          |
| 高松市  | ヴィラナリー屋島                                      |      |      |     |     |     |     |         |          | 0       |   |     | 16,358  | 16,358   |          |
|      | 高松刑務所                                         |      |      |     |     |     |     |         |          | 0       |   |     | 79,350  | 79,350   |          |
|      | 国立療養所大島青松園                                    |      |      |     |     |     |     |         |          | 0       |   |     | 24,868  | 24,868   |          |
|      | 県営住宅一宮団地                                      |      |      |     |     |     |     |         |          | 0       |   |     | 44,500  | 44,500   |          |
|      | 県営住宅香川団地                                      |      |      |     |     |     |     |         |          | 0       |   |     | 45,500  | 45,500   |          |
|      | 馬場病院                                          |      |      |     |     |     |     | 39,149  |          | 39,149  |   |     | 43,728  | 43,728   |          |
|      | 県営住宅西春日団地(南)                                  |      |      |     |     |     |     |         |          | 0       |   |     | 28,500  | 28,500   |          |
|      | キナシ大林病院                                       |      |      |     |     |     |     | 23,872  |          | 23,872  |   |     | 27,123  | 50,995   |          |
|      | ゆめタウン高松(※)                                    |      |      |     |     |     |     | 77,240  |          | 77,240  |   |     | 77,240  | 77,240   |          |
|      | JRホテルクレメント高松                                  |      |      |     |     |     |     | 60,688  |          | 60,688  |   |     | 7,628   | 68,316   |          |
| 丸亀市  | 高松パレス                                         |      |      |     |     |     |     | 16,371  |          | 16,371  |   |     | 39      | 16,410   |          |
|      | マルナカ栗林南店(※)                                   |      |      |     |     |     |     |         | 14,600   |         |   |     |         | 14,600   |          |
|      | 高松国際ホテル                                       |      |      |     |     |     |     |         | 22,653.8 |         |   |     | 2,745.8 | 25,399.6 |          |
|      | 緑会ザイタックス                                      |      |      |     |     |     |     |         | 7,300    |         |   |     | 58      | 7,358    |          |
|      | 高松日清食品株式会社(※)                                 |      |      |     |     |     |     | 265,134 |          | 265,134 |   |     |         | 265,134  |          |
|      | 高松デリカプロセセンター                                  |      |      |     |     |     |     |         | 138,726  |         |   |     | 83      | 138,809  |          |
|      | ニューレオマワールド                                    |      |      |     |     |     |     |         |          | 0       |   |     | 179,900 | 179,900  |          |
|      | ゆめタウン丸亀                                       |      |      |     |     |     |     |         | 32,272   |         |   |     | 334     | 32,606   |          |
|      | 香川労災病院                                        |      |      |     |     |     |     |         | 52,597   |         |   |     | 29,006  | 81,603   |          |
|      | 三船病院                                          |      |      |     |     |     |     |         | 34,515   |         |   |     | 31,300  | 65,815   |          |
| 坂出市  | 真理垂福社①特別養護老人ホームシャロー<br>ム②ケアハウスベテル③(仮)新設デイサービス |      |      |     |     |     |     |         | 7,667    |         |   |     | 7,292   | 14,959   |          |
|      | 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院                           |      |      |     |     |     |     |         | 51,199   |         |   |     | 5,858   | 57,057   |          |
|      | 宗教法人カトリック聖ドミニコ宣教師道女会 坂出<br>聖マルチン病院            |      |      |     |     |     |     |         | 21,154   |         |   |     | 2,921   | 24,075   |          |
|      | 医療法人社団五色会                                     |      |      |     |     |     |     |         | 18,545   |         |   |     | 14,905  | 33,450   |          |
| 善通寺市 | 四国こどもとおとなの医療センター(※)                           |      |      |     |     |     |     | 86,920  |          |         |   |     | 86,920  | 86,920   |          |
| 観音寺市 | 陸上自衛隊善通寺駐屯地                                   |      |      |     |     |     |     |         |          | 0       |   |     | 122,609 | 122,609  |          |
|      | 井下病院                                          |      |      |     |     |     |     |         | 22,801   |         |   |     | 388     | 23,189   |          |
|      | 三豊総合病院                                        |      |      |     |     |     |     |         | 53,461   |         |   |     | 1,049   | 54,510   |          |
| さぬき市 | 味の素冷凍食品(株)四国工場                                |      |      |     |     |     |     |         | 42,261.5 |         |   |     | 32,600  | 74,861.5 |          |
| 三豊市  | さぬき市民病院(※)                                    |      |      |     |     |     |     |         | 36,720.8 |         |   |     | 0       | 36,720.8 | 36,720.8 |
|      | 特別養護老人ホーム とよなか荘                               |      |      |     |     |     |     |         | 16,284   |         |   |     | 3,007   | 19,291   | 19,291   |
|      | ことひら温泉琴参閣                                     |      |      |     |     |     |     |         | 96,365   |         |   |     | 19,782  | 116,147  | 116,147  |
| 琴平町  | 琴平グランドホテル                                     |      |      |     |     |     |     |         | 53,954   |         |   |     | 1,439   | 55,393   | 55,393   |
|      | 琴平花壇(※)                                       |      |      |     |     |     |     |         | 33,396   |         |   |     | 33,396  | 33,396   | 33,396   |
|      | 湯元こんびら温泉華の湯紅梅亭                                |      |      |     |     |     |     |         | 32,379   |         |   |     | 11,522  | 43,901   | 43,901   |

#### (4) 普及状況

| 行政区域 | 施設区分      | 人口         |            |                     |                           |                       |                    | 世帯                   |                       |            |            |                     |                           |                       |                    |                      |                       |
|------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|      |           | 行政区域内<br>A | 給水区域内<br>B | うち行政区域<br>外の人口<br>C | 現在給水<br>(行政区域)<br>D=E+F+G | うち行政区域<br>外からの給水<br>E | 現在給水<br>(事業者)<br>F | うち行政区域<br>外への給水<br>G | 水道普及率<br>(%)<br>H=D/A | 行政区域内<br>I | 給水区域内<br>J | うち行政区域<br>外の世帯<br>K | 現在給水<br>(行政区域)<br>L=M+N-O | うち行政区域<br>外からの給水<br>M | 現在給水<br>(事業者)<br>N | うち行政区域<br>外への給水<br>O | 世帯普及率<br>(%)<br>P=L/I |
| 香川県  | 上水道       | -          | 915,381    | 0                   | 910,802                   | 0                     | 910,802            | 0                    | 99.1                  | -          | 410,216    | 0                   | 408,068                   | 0                     | 408,068            | 0                    | 99.0                  |
|      | 簡易水道      | -          | 2,957      | 0                   | 2,954                     | 0                     | 2,954              | 0                    | 0.3                   | -          | 1,552      | 0                   | 1,549                     | 0                     | 1,549              | 0                    | 0.4                   |
|      | 専用水道(自己水) | -          | 3          | 0                   | 3                         | 0                     | 3                  | 0                    | -                     | -          | 3          | 0                   | 3                         | 0                     | 3                  | 0                    | -                     |
|      | 専用水道(受・併) | -          | 4,578      | 0                   | 4,578                     | 0                     | 4,578              | 0                    | -                     | -          | 2,683      | 0                   | 2,683                     | 0                     | 2,683              | 0                    | -                     |
|      | うち上簡水区域外  | -          | 0          | 0                   | 0                         | 0                     | 0                  | 0                    | -                     | -          | 0          | 0                   | 0                         | 0                     | 0                  | 0                    | -                     |
|      | 計         | 919,513    | 918,341    | 0                   | 913,759                   | 0                     | 913,759            | 0                    | 99.4                  | 412,261    | 411,771    | 0                   | 409,620                   | 0                     | 409,620            | 0                    | 99.4                  |

# (5) 給水量

| 行政区域 | 施設区分      | 年間給水量(千m³)   |             |         |         |         | 一日当たり給水量(m³/日) |         |         |         | 一人一日当たり給水量(L/人/日) |         |       | 負荷率<br>(%)<br>L=H/G | 有効率<br>(%)<br>M=B/A | 有収率<br>(%)<br>N=C/A |
|------|-----------|--------------|-------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |           | 給水量<br>A=B+E | 有効<br>B=C+D | 有収<br>C | 無収<br>D | 無効<br>E | 計画最大<br>F      | 最大<br>G | 平均<br>H | 最大<br>I | 平均<br>J           | 有収<br>K |       |                     |                     |                     |
|      |           |              |             |         |         |         |                |         |         |         |                   |         |       |                     |                     |                     |
| 香川県  | 上水道       | 120,509      | 109,284     | 107,199 | 2,085   | 11,225  | 386,700        | 365,164 | 329,260 | 401     | 362               | 322     | 90.2% | 90.7%               | 89.0%               |                     |
|      | 簡易水道      | 1,849        | 1,847       | 1,846   | 1       | 3       | 7,000          | 6,206   | 5,053   | 2,101   | 1,711             | 1,707   | 81.4% | 99.9%               | 99.8%               |                     |
|      | 専用水道(自己水) | 499          | 499         | 499     | 0       | 0       | 3,046          | 2,002   | 1,364   | 667,233 | 454,667           | 454,574 | 68.1% | 100.0%              | 100.0%              |                     |
|      | 専用水道(受・併) | 1,589        | 1,589       | 1,589   | 0       | 0       | 9,902          | 7,508   | 4,343   | 1,640   | 949               | 949     | 57.8% | 100.0%              | 100.0%              |                     |
|      | うち自己水源分   | 844          | 844         | 844     | 0       | 0       | 3,840          | 3,349   | 2,307   | 648     | 446               | 446     | 68.9% | 100.0%              | 100.0%              |                     |
|      | 計         | 123,702      | 112,474     | 110,388 | 2,086   | 11,228  | 400,586        | 376,720 | 337,983 | 412     | 370               | 330     | 89.7% | 90.9%               | 89.2%               |                     |

# (6) 用途別有収水量

| 行政区域 | 施設区分      | 用途別有収水量(千m <sup>3</sup> /年) |        |       |       | 計       | 一人一日当たり生活用<br>(L/人/日) |
|------|-----------|-----------------------------|--------|-------|-------|---------|-----------------------|
|      |           | 生活用                         | 営業用    | 工場用   | その他   |         |                       |
| 香川県  | 上 水 道     | 78,347                      | 21,556 | 5,979 | 1,317 | 107,199 | 235                   |
|      | 簡 易 水 道   | 253                         | 105    | 1,314 | 173   | 1,846   | 234                   |
|      | 専用水道(自己水) | 7                           | 227    | 265   | 0     | 499     | 6,245                 |
|      | 専用水道(受・併) | 169                         | 1,207  | 214   | 0     | 1,589   | 101                   |
|      | うち自己水源分   | 24                          | 639    | 181   | 0     | 844     | 14                    |
|      | 計         | 78,631                      | 22,528 | 7,739 | 1,490 | 110,388 | 235                   |

※各項目の単位で四捨五入しているため、計で一致しない場合がある。

(7) 取水量

(千m<sup>3</sup>/年)

| 行政区域 | 施設区分      | 地表水   |        |       |        |       |        | 地下水   |        |       | 原水受水 | その他     | 小計<br>A | 浄水受水<br>B=C+D | うち他県<br>からの受水<br>C | うち県内の<br>水道事業<br>からの受水<br>D | 合計<br>E=A+B-D |
|------|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|---------|---------|---------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
|      |           | ダム直接  | ダム放流   |       |        | 湖沼水   | 表流水    | 伏流水   | 浅井戸    | 深井戸   |      |         |         |               |                    |                             |               |
|      |           |       | 香川用水   | その他   | 計      |       |        |       |        |       |      |         |         |               |                    |                             |               |
| 香川県  | 上 水 道     | 4,139 | 79,290 | 9,433 | 88,723 | 2,609 | 10,684 | 8,256 | 15,360 | 1,246 | 263  | 134,429 | 29      | 29            | 0                  | 134,458                     |               |
|      | 簡 易 水 道   | 113   | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     | 0    | 113     | 1,736   | 1,736         | 0                  | 1,849                       |               |
|      | 専用水道(自己水) | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     | 422    | 92    | 0    | 514     | 0       | 0             | 0                  | 514                         |               |
|      | 専用水道(受・併) | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     | 199    | 645   | 0    | 844     | 745     | 0             | 745                | 844                         |               |
|      | うち自己水源分   | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     | 199    | 645   | 0    | 844     | 0       | 0             | 0                  | 844                         |               |
|      | 計         | 4,252 | 79,290 | 9,433 | 88,723 | 2,609 | 10,684 | 8,256 | 15,981 | 1,983 | 263  | 135,900 | 1,765   | 1,765         | 0                  | 137,666                     |               |

## 5 簡易専用水道等の検査状況

### <簡易専用水道>

| 検査年度       |      |    | 令和4年度       | 令和5年度 |    |
|------------|------|----|-------------|-------|----|
| 検査対象施設 (A) |      |    | 1,732       | 1,754 |    |
| 検査実施施設 (B) |      |    | 1,493       | 1,537 |    |
| 受検率 (B／A)  |      |    | 86.2%       | 87.6% |    |
| 不適合施設 (C)  |      |    | 184         | 204   |    |
| 不適合率 (C／B) |      |    | 12.3%       | 13.3% |    |
| 不適合の内容     | 受水槽  | 1  | 水槽の周囲の状態    | 1     | 2  |
|            |      | 2  | 受水槽本体の状態    | 6     | 7  |
|            |      | 3  | 受水槽上部の状態    | 0     | 1  |
|            |      | 4  | 受水槽内部の状態    | 14    | 15 |
|            |      | 5  | マンホールの状態    | 32    | 28 |
|            |      | 6  | オーバーフロー管の状態 | 9     | 16 |
|            |      | 7  | 通気管の状態      | 8     | 16 |
|            |      | 8  | 水抜管の状態      | 0     | 2  |
|            | 高置水槽 | 9  | 高置水槽の周囲の状態  | 3     | 3  |
|            |      | 10 | 高置水槽の本体の状態  | 3     | 3  |
|            |      | 11 | 高置水槽上部の状態   | 1     | 2  |
|            |      | 12 | 高置水槽内部の状態   | 5     | 5  |
|            |      | 13 | マンホールの状態    | 21    | 17 |
|            |      | 14 | オーバーフロー管の状態 | 7     | 15 |
|            |      | 15 | 通気管の状態      | 36    | 33 |
|            |      | 16 | 水抜管の状態      | 0     | 0  |
|            | 17   |    | 給水管         | 0     | 0  |
|            | 水質   | 18 | 臭気          | 0     | 0  |
|            |      | 19 | 味           | 0     | 0  |
|            |      | 20 | 色           | 0     | 0  |
|            |      | 21 | 色度          | 0     | 0  |
|            |      | 22 | 濁度          | 0     | 0  |
|            |      | 23 | 残留塩素        | 2     | 2  |
|            | 24   |    | 書類の整備保存の状態  | 88    | 77 |
|            | 25   |    | その他         | 0     | 1  |
|            | 計    |    | 236         | 245   |    |
| 立入施設 (D)   |      |    | 19          | 3     |    |
| 立入率 (D／A)  |      |    | 1.1%        | 0.2%  |    |

### <小規模受水槽水道>

| 検査年度      |  |  | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|--|--|-------|-------|
| 検査対象施設(E) |  |  | 9,031 | 8,622 |
| 検査実施施設(F) |  |  | 96    | 95    |
| 受検率(F/E)  |  |  | 1.1%  | 1.1%  |

## 6 給水・防災機器の保有状況

### <給水機器の保有状況>

令和6年3月現在

| 事業者名       | 給水車                     |    | 給水タンク                   |    | トラック        |    | ポリ容器      |       | 給水袋       |        |
|------------|-------------------------|----|-------------------------|----|-------------|----|-----------|-------|-----------|--------|
|            | 容量<br>(m <sup>3</sup> ) | 台数 | 容量<br>(m <sup>3</sup> ) | 基数 | 積載量<br>(トン) | 台数 | 容量<br>(ℓ) | 個数    | 容量<br>(ℓ) | 個数     |
| 香川県広域水道企業団 | 4.0                     | 1  | 3.0                     | 7  | 4tクレーン      | 1  | 20        | 2,677 | 15        | 0      |
|            | 3.5                     | 1  | 2.0                     | 10 | 3           | 2  | 10        | 443   | 10        | 3,880  |
|            | 2.0                     | 2  | 1.5                     | 10 | 2           | 5  |           |       | 6         | 27,201 |
|            | 1.8                     | 1  | 1.2                     | 15 | 1           | 1  |           |       | 5         | 365    |
|            | 1.7                     | 3  | 1.0                     | 66 | 軽トラ         | 19 |           |       |           |        |
|            |                         |    | 0.5                     | 73 |             |    |           |       |           |        |
|            |                         |    | 0.3                     | 12 |             |    |           |       |           |        |
|            |                         |    | 0.2                     | 1  |             |    |           |       |           |        |
| 直島町        |                         |    | 0.02                    | 15 |             |    |           |       |           |        |
|            |                         |    | 1                       | 1  |             |    |           |       | 10        | 500    |
|            |                         |    | 0.5                     | 4  |             |    |           |       |           |        |

### <防災機器の保有状況>

令和6年3月現在

| 事業者名       | ろ過器(簡<br>易浄水器)<br>(台) | 発電機<br>(台) | 投光器<br>(台) | 管切断機<br>(台) | ネジ切機<br>(台) | 管類<br>(有・無) | 布ホース<br>(m) | アスファルト<br>トカッター<br>(台) | カッター<br>(台) | ポンプ<br>(台) |
|------------|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
| 香川県広域水道企業団 | 5                     | 37         | 55         | 5           | 1           |             | 1,210       | 3                      | 0           | 80         |
| 直島町        |                       |            |            |             |             | 有           |             |                        |             |            |

## 7 飲料水供給施設等一覧

令和6年3月31日現在

| 所在地   | 施設名称                 | 現在<br>給水人口 | 公営 | 条例・規則等                     |
|-------|----------------------|------------|----|----------------------------|
| 丸亀市   | 宇閉(ウノイ)地区飲料水供給施設     | 68         |    |                            |
| 観音寺市  | 有木(アリキ)営農飲雑用水施設      | 17         | ○  | 観音寺市有木営農飲雑用水施設条例           |
|       | 尾合谷(オゴウダニ)地区飲料水供給施設  | 6          |    |                            |
|       | 海老済(エビスクイ)地区飲料水供給施設  | 31         |    |                            |
| さぬき市  | 森行(モリユキ)地区営農飲雑用水施設   | 20         |    |                            |
| 東かがわ市 | 鈴竹(スズタケ)地区簡易給水施設     | 17         | ○  | 東かがわ市簡易給水施設の設置及び管理に関する条例   |
|       | 上払川(カミハライガワ)地区簡易給水施設 | 27         | ○  |                            |
|       | 上長野(カミナガノ)地区簡易給水施設   | 23         | ○  |                            |
|       | 大櫓(オオナラ)地区飲料水供給施設    | 65         | ○  |                            |
|       | 長野東(ナガノヒガン)地区簡易給水施設  | 46         | ○  |                            |
|       | 日下(クサカ)地区飲料水供給施設     | 47         | ○  |                            |
| まんのう町 | 下福家(シモブケ)営農飲雑用水施設    | 18         | ○  | まんのう町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例 |
|       | 中熊下(ナカグマシモ)営農飲雑用水施設  | 15         | ○  |                            |
| 計     |                      | 400        |    |                            |

### 【国庫補助制度】

飲料水供給施設(厚生労働省補助)

・・・市町村が布設する給水人口が50人以上100人以下の自己水源を有する水道施設に対する補助(補助率40%)

営農飲雑用水施設(農林水産省補助)

・・・家畜の飼育、園芸作物等の栽培、農産物の洗浄等を主体とする営農飲雑用水施設の整備に対する補助(補助率50～60%)



8 家庭用水道料金の現況

令和6年4月1日現在

| 事業者名       | 給水区域  | 家庭用水道使用料 |       |        |       | 量水器<br>使用料<br>(円/個) | 消費税<br>加算方法 | 消費税<br>端数処理<br>方法 | 1月当たりの料金(口径13mm・消費税込) |                  | 現行料金<br>実施年月日 |
|------------|-------|----------|-------|--------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|
|            |       | 基本料金     |       | 超過料金   |       |                     |             |                   | 月10㎥使用<br>の家庭(円)      | 月20㎥使用<br>の家庭(円) |               |
| 香川県広域水道企業団 | 高松市   | 基本水量     | (円)   | 超過水量   | (円/㎥) | 0                   | イ           | A                 | 1,540                 | 2,970            | R1.10.1       |
|            |       | 0㎥       | 1,000 | 10㎥まで  | 40    |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       |          |       | 20㎥まで  | 130   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       |          |       | 100㎥まで | 200   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            | 五色台   | 10㎥まで    | 2,000 | 10㎥超   | 200   | 80                  | イ           | A                 | 2,280                 | 4,480            | H26.4.1       |
|            |       | 0㎥       | 900   | 10㎥まで  | 20    | 0                   | イ           | A                 | 1,210                 | 2,860            | R1.10.1       |
|            |       |          |       | 20㎥まで  | 150   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       |          |       | 30㎥まで  | 185   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       |          | 50㎥まで | 200    |       |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            | 丸亀市   |          |       | 100㎥まで | 210   | 0                   | イ           | A                 | 1,320                 | 3,300            | R1.10.1       |
|            |       |          |       | 100㎥超  | 220   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       | 5㎥まで     | 950   | 20㎥まで  | 180   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       | 10㎥まで    | 1,200 | 30㎥まで  | 190   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            | 坂出市   |          |       | 50㎥まで  | 200   | 0                   | イ           | A                 | 1,430                 | 3,410            | R1.10.1       |
|            |       |          |       | 100㎥まで | 210   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       |          |       | 100㎥超  | 220   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       | 5㎥まで     | 850   | 30㎥まで  | 180   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            | 善通寺市  | 10㎥まで    | 1,300 | 50㎥まで  | 190   | 0                   | イ           | B                 | 1,529                 | 3,839            | R1.10.1       |
|            |       |          |       | 50㎥超   | 195   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       | 5㎥まで     | 1,100 | 10㎥超   | 210   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       | 8㎥まで     | 1,250 |        |       |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            | 観音寺市  | 10㎥まで    | 1,390 |        |       | 0                   | イ           | A                 | 1,980                 | 3,630            | R1.10.1       |
|            |       | 0㎥       | 500   | 10㎥まで  | 130   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       |          |       | 20㎥まで  | 150   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       |          |       | 30㎥まで  | 180   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            | さぬき市  |          |       | 50㎥まで  | 200   | 0                   | イ           | B                 | 1,980                 | 3,630            | R4.4.1        |
|            |       |          |       | 50㎥超   | 215   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       | 0㎥まで     | 500   | 10㎥まで  | 130   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       |          |       | 20㎥まで  | 150   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            | 東かがわ市 |          |       | 30㎥まで  | 180   | 0                   | イ           | A                 | 1,925                 | 4,235            | R1.10.1       |
|            |       |          |       | 50㎥まで  | 200   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       |          |       | 50㎥超   | 215   |                     |             |                   |                       |                  |               |
|            |       | 5㎥まで     | 1,050 | 10㎥超   | 210   |                     |             |                   |                       |                  |               |
| 三豊市        | 10㎥まで | 1,750    |       |        | 0     | イ                   | A           | 1,925             | 4,235                 | R1.10.1          |               |

| 事業者名       | 給水区域                     | 家庭用水道使用料 |       |        |        | 量水器<br>使用料<br>(円/個) | 消費税<br>加算方法 | 消費税<br>端数処理<br>方法 | 1月当たりの料金(口径13mm・消費税込) |                  | 現行料金<br>実施年月日 |         |
|------------|--------------------------|----------|-------|--------|--------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------|
|            |                          | 基本料金     |       | 超過料金   |        |                     |             |                   | 月10㎥使用<br>の家庭(円)      | 月20㎥使用<br>の家庭(円) |               |         |
|            |                          | 基本水量     | (円)   | 超過水量   | (円/㎥)  |                     |             |                   |                       |                  |               |         |
| 香川県広域水道企業団 | 土庄町                      | 8㎥まで     | 1,380 | 15㎥まで  | 228    | 168                 | ア           | B                 | 2,200                 | 5,170            | R5.4.1        |         |
|            |                          |          |       | 30㎥まで  | 312    |                     |             |                   |                       |                  |               |         |
|            |                          |          |       | 30㎥超   | 372    |                     |             |                   |                       |                  |               |         |
|            | 小豆島町(中山・当浜・<br>福田・吉田を除く) | 6㎥まで     | 1,080 | 10㎥まで  | 180    | 0                   | イ           | B                 | 1,980                 | 4,510            | R1.10.1       |         |
|            |                          |          |       | 25㎥まで  | 230    |                     |             |                   |                       |                  |               |         |
|            |                          |          |       | 25㎥超   | 270    |                     |             |                   |                       |                  |               |         |
|            | 小豆島町(福田)                 | 6㎥まで     | 900   | 10㎥超   | 220    | 0                   | イ           | B                 | 1,650                 | 4,070            | R1.10.1       |         |
|            |                          | 10㎥まで    | 1,500 |        |        |                     |             |                   |                       |                  |               |         |
|            | 小豆島町(吉田)                 | 5人まで     | 1,000 | 1人増す毎  | 100    | 0                   | ア           | B                 | 1,100                 | 1,100            | R1.10.1       |         |
|            | 小豆島町(中山・当浜)              | 10㎥まで    | 572   | 10㎥超   | 77     | 0                   | イ           | B                 | 620                   | 1,470            | R1.10.1       |         |
|            |                          | 10㎥まで    | 1,143 | 10㎥超   | 172    | 96                  | ア           | A                 | 1,362                 | 3,254            | R1.10.1       |         |
|            | 三木町                      | 0㎥       | 300   | 5㎥まで   | 70     | 0                   | イ           | A                 | 1,430                 | 2,860            | R1.10.1       |         |
|            |                          |          |       | 5㎥超    | 130    |                     |             |                   |                       |                  |               |         |
|            | 宇多津町                     | 綾川町      | 10㎥まで | 1,800  | 40㎥まで  | 200                 | 0           | イ                 | A                     | 1,980            | 4,180         | R1.10.1 |
|            |                          |          |       |        | 100㎥まで | 210                 |             |                   |                       |                  |               |         |
|            |                          |          |       |        | 100㎥超  | 240                 |             |                   |                       |                  |               |         |
|            | 直島町                      | 蔡平町      | 5㎥まで  | 715    | 5㎥超    | 210                 | 139         | ア                 | A                     | 2,094            | 4,404         | R1.10.1 |
| 5㎥まで       |                          |          | 800   | 20㎥まで  | 200    |                     |             |                   |                       |                  |               |         |
| 多度津町       |                          | 10㎥まで    | 1,600 | 30㎥まで  | 240    | 0                   | イ           | A                 | 1,760                 | 3,960            | R1.10.1       |         |
|            |                          |          |       | 50㎥まで  | 245    |                     |             |                   |                       |                  |               |         |
|            |                          |          |       | 100㎥まで | 275    |                     |             |                   |                       |                  |               |         |
| 直島町        | まんのう町                    | 10㎥まで    | 1,600 | 10㎥超   | 180    | 0                   | イ           | A                 | 1,760                 | 3,740            | H26.4.1       |         |
|            |                          | 5㎥まで     | 880   | 10㎥超   | 198    |                     |             |                   |                       |                  |               |         |
|            |                          | 10㎥まで    | 1,760 | 10㎥超   | 198    |                     |             |                   |                       |                  |               |         |

【消費税加算方法】

ア：(基本料金＋超過料金＋量水器使用料)×10%      イ：(基本料金＋超過料金)×10%      ウ：消費税込み

【端数処理方法】

A：円未満切捨て      B：10円未満切捨て

9 水道統計担当部局一覧

令和6年4月1日現在

|   | 団体名        | 担当課       | 電話番号         | FAX番号        | 所在地           |
|---|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 香川県広域水道企業団 | 本部総務企画課   | 087-826-6111 | 087-826-1132 | 高松市番町一丁目8番15号 |
| 2 | 直島町        | 環境水道課     | 087-892-2225 | 087-892-3888 | 香川郡直島町1122番地1 |
| 3 | 香川県        | 政策部水資源対策課 | 087-832-3129 | 087-806-0236 | 高松市番町四丁目1番10号 |

# 香川の水道 令和5年度版

発行 令和7年3月

香川県政策部水資源対策課

〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号

TEL 087-832-3129